

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Sopronkőhida, 2015. május 4.

A tűzvédelemről szóló 1996. évi XXXI. Törvény 19.§ (1) bekezdése, a 30/1996.(XII.6.) BM rendeletben, valamint a 14/1999.(X.22.) IM rendeletben, az 54/2014.(XII.5.) BM. rendeletben foglaltak alapján a tűzvédelemmel és műszaki mentéssel kapcsolatban az alábbi

Tűzvédelmi Szabályzatot

adom ki:

I. fejezet

A Tűzvédelmi Szabályzat célja

- A Tűzvédelmi Szabályzat célja: a gazdasági társaság dolgozóinak testi épsége, a tulajdon tűz elleni védelme, ennek érdekében meghatározza a hatályos jogszabályok alapján:
 - a) a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;
 - b) a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat;
 - c) a létesítményre (létesítmények), építményekre, tűzszakaszokra, illetőleg a helyiségekre, szabadterekre, veszélyességi övezetekre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
 - d) a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
 - e) az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását;
 - f) a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;
 - g) a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait;
 - h) a nem szervezetszerű tűzoltó alegység működésének, szolgálatellátásának szabályait,
 - i) a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport esetében a megengedett maximális befogadóképességet,
 - j) az i) pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét.
- A Tűzvédelmi Szabályzat területi hatálya: kiterjed a gazdasági társasághoz tartozó valamennyi szervezeti egységre, azok létesítményeire, az általuk használt épületekre, helyiségekre, szabadterekre, az ezekben folytatott tevékenységekre, továbbá a szállításra és tárolásra.
- A Tűzvédelmi Szabályzat személyi hatálya: kiterjed a gazdasági társaságnál ideiglenesen vagy állandó jelleggel foglalkoztatott dolgozókra, szakoktatókra, valamint a gazdasági társaság területén bármilyen céllal tartózkodó, vagy tevékenységet végző (szállító, javító, karbantartó, szolgáltatást igénybe vevő, ellenőrző) személyre.
- A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak végrehajtásáért a gazdasági társaság minden dolgozója anyagi, fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.
- A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak nem megfelelő végrehajtása vagy meg nem tartása fegyelmi, szabálysértési vagy büntetőeljárást von maga után.

- A Tűzvédelmi Szabályzat végrehajtását beosztásra való tekintet nélkül megkövetelem és rendszeres ellenőrzésével a tűzvédelmi vezetőt bízom meg

II. fejezet

Tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelezettségei:

1./ Gazdasági társaság ügyvezetője

- a) kiadja a vezetése alá tartozó gazdasági társaság tűzvédelmi szabályzatát és tűzriadó tervét, ellenőrzi és ellenőrizteti az abban foglaltak betartását;
- b) gondoskodik a tűzvédelmi szervezet működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeiről;
- c) a tűzoltásnál és a műszaki mentésnél - a bv. szerv biztonságára vonatkozó előírásokra is figyelemmel - betartatja a tűzriadó tervben foglaltakat;
- d) tűzvédelmi vezetőt foglalkoztat a vezetése alatt álló gazdasági társaságnál
- e) intézkedik arról, hogy a foglalkoztatottak a tűzvédelmi szabályzat rájuk vonatkozó részét megismerjék és betartsák;
- f) intézkedik arról, hogy a foglalkoztatottakat a munkába állás előtt és azt követően - a tűzvédelmi szabályzatban meghatározott rendszerességgel - oktatásban részesítsék;
- g) a területileg illetékes hivatásos tűzoltóság vezetőjével egyeztetve - megállapodás szerinti időszakonként - együttműködési gyakorlatot szervez, illetve biztosítja annak megtartását, különös tekintettel a fogvatartottak létesítményen belüli mozgására vonatkozó biztonsági előírások betartására.

Felelős:

- A gazdasági társaság tűzvédelméért, amelyre vonatkozóan az ellenőrzési kötelezettségüket elsősorban a tűzvédelmi szervezet, illetőleg tűzvédelmi vezető útján gyakorolják.
- A területi sajátosság, tűzveszélyesség, létszám, gazdálkodási feltételekhez igazodó változások figyelembe vételével a tűzvédelmi szervezet létrehozásáért és az eredményes működéséhez, tagjai képzéséhez, oktatásához szükséges személyi, tárgyi, anyagi feltételek biztosításáért.
- A tűzvédelmi berendezések, felszerelések, eszközök és egyéb berendezések (világító-, villamos-, villámvédelmi berendezés, tűzoltó készülék, stb.) tűzvédelmi szempontból való üzemképességének biztonságos fenntartásához előírt időszakos felülvizsgálatok, ellenőrzések, karbantartások pénzügyi fedezetének biztosításáért.
- Az időszakos felülvizsgálatok, valamint az intézményi és hatósági ellenőrzések során megállapított hiányosságok, szabálytalanságok felszámolásának megtörténteért.
- A nyomástartó berendezések biztonságos kezeléséért, valamint az előírt karbantartások és nyomáspróbák végrehajtásáért.

Köteles:

- A jogszabályokban, szabványokban, szabályzatokban, műszaki előírásokban és egyéb előírásokban foglalt tűzvédelmi szabályokat, előírásokat külön felhívás vagy intézkedés nélkül végrehajtatni, illetőleg a végrehajtást ellenőriztetni.
- Tűzvédelmi ellenőrzésen, szemlén az érintett vezetők megjelenését biztosítani és akadályoztatása esetén intézkedésre jogosult helyettesét kijelölni.
- Tűzvédelmi hatóság eljárása során feltárt hiányosságok közül a tűzvédelmi jellegű beruházást igénylő esetben a feladatkörébe tartozó döntési jogot gyakorolni.
- Írásban kinevezni a tűzvédelmi szervezet tagjait, meghatározni a munkakörükhöz kapcsolódó tűzvédelmi kötelezettségüket, az annak érvényesítésére vonatkozó eljárások rendjét.
- Biztosítani az intézet és a gazdasági társaság területén működő nem szervezetszerű tűzoltó alegység működéséhez szükséges feltételeket.
- Rendszeresen beszámoltatni a vezetőket és a tűzvédelmi szervezet vezetőjét, valamint ellenőrizni a tűzvédelmi szervezet tevékenységét.
- Gondoskodni arról, hogy a tárgyévét követő január 10-ig a felügyeleti szervnek az intézmény tűzvédelmi helyzetéről készített jelentés felterjesztésre kerüljön, továbbá évente osztályvezetői értekezleten értékeljék a tűzvédelmi helyzetet, tevékenységet.
- Megszervezni az előírt tűzvédelmi oktatásokat és tűzvédelmi szakvizsgáztatást.
- Erkölcsi és anyagi elismerésben részesíteni a kiemelkedő tűzvédelmi munkát végző személyeket, illetve tűzvédelmi szabályok, előírások megszegőit felelősségre vonni.
- A tűzvédelmi vezetőt minden olyan tárgyalásra, értekezletre meghívni, ahol tűzvédelmi kérdés érintve van, annak véleményét tűzvédelmi ügyben meghallgatni, intézkedéseibe bevonni.
- Biztosítani a következetes, megfelelő és önkéntes jogkövetés elvén alapuló tűzvédelmi fegyelmet, a megelőzés elsőbbségét biztosító tevékenységet.

- Szabályzatban, munkaköri leírásban meghatározni a vezetők tűzvédelemre vonatkozó döntési jogkörét, a munkakörükhöz kapcsolódó ellenőrzési kötelezettségét, a dolgozó munkaköréhez kapcsolódó tűzvédelmi feladatát, ellenőrzési kötelezettségét, a tűzvédelmi-biztonsági magatartási normák esetleges megszegésének jogkövetkezményeit.
- A technológiai és kezelési utasításban meghatározni a munkafolyamat biztonságos folytatásának előírásait.
- A tűzvédelmi feltételek megteremtéséről, azok javítására tett intézkedések hatékonyságáról, a tűzvédelmi előírásokról, a saját hatáskörükbe utalt feladatok végrehajtásáról évente megtartott tűzvédelmi szemle keretében személyesen is meggyőződni.
- Biztosítani, hogy a Soproni Hivatásos Tűzoltóság helyismereti stb. gyakorlatokat a Kft. területén megtarthassa.
- Értékelni a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak végrehajtását, és ezt figyelembe venni az általa közvetlenül vezetettek munkájának értékelésénél.
- Gondoskodni a tüzesetek bejelentéséről, nyilvántartásáról, kivizsgálásáról, valamint a hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges intézkedések megtételéről.
- A tűzvédelmi rendelkezések végrehajtását akadályozó körülmények, vagy a közvetlen tűz- és robbanásveszély megelőzésére haladéktalanul intézkedést tenni.
- Biztosítani a tűzvédelmi ügyviteli tevékenység feltételeit.
- Beruházások, fejlesztések során a tervezői, a beruházói és a kivitelezői tevékenységet összehangolni, valamint azok befejezése után nyilatkozatot kérni.
- Új technológiai eljárás tervezésénél és kivitelezésénél technológiai utasításban kidolgoztatni a megtartandó tűzvédelmi előírásokat.
- A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, vagy az emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzeket a Soproni Hivatásos Tűzoltóságnak és a felügyeleti szervnek késelem nélkül bejelenteni. Biztosítani a tűzvizsgálat befejezéséig a tüzeset helyszínének őrzését, változatlanul hagyását.
- A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a kockázati osztály megváltoztatását teszi szükségessé, vagy a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal történő növelését eredményezi, a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a kezdeményező a tűzvédelmi hatóságnál köteles bejelenteni.
- Biztosítani a gazdasági társaság területén működő nem szervezetszerű tűzoltó alegység működéséhez szükséges feltételeket.
- Biztosítani a szükséges feltételeket ahhoz, hogy az intézmény területén tűzvédelmi ellenőrzésre, ügyeleti, felügyeleti (tűzveszélyes tevékenység végzésénél, rendezvényeknél), készenléti (rendkívüli esetben) szolgálatra a tűzvédelmi szervezet tagjai igénybe vehetők legyenek

Gondoskodik arról, hogy

- A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak a külső gazdálkodó szervezet, vállalkozó dolgozóival szemben is érvényesítésre kerüljenek.
- A szabályzat tűzvédelemre kiható változása esetén úgy kerüljön átdolgozásra, hogy az naprakész legyen.
- A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakból a rá vonatkozó mértékben minden dolgozó belépéskor, új munkakörbe helyezéskor, továbbá ismétlődő oktatás keretében tűzvédelmi oktatásban részesüljön.
- A tűzvédelmi szervezet tagjai megfelelő képesítéssel rendelkezzenek.
- A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörű dolgozók szakvizsgáztatása végre legyen hajtva.
- Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezése megfelelően szabályozott legyen.
- A különböző szerződések tartalmazzák a tűzvédelemre vonatkozó előírásokat, a vállalkozó és a megbízó tűzvédelmi feladatát.
- Beszereztetik a szükséges szakhatósági nyilatkozatokat, hatósági határozatokat, szakértői véleményeket, nyilatkozatokat, vizsgálatokat.

2./ Gazdasági vezető

- Gondoskodik a tűzvédelmi feladatok végrehajtásához, a hiányosságok megszüntetéséhez, valamint a tűzvédelmi eszközök, felszerelések, készülékek beszerzéséhez, javításához, karbantartásához szükséges pénzügyi feltételek biztosításáról, a jóváhagyott összegek célirányos és rendeltetésszerű felhasználásáról.
- Gondoskodik a tűzvédelmi munkában kiemelkedő tevékenységet végző dolgozók jutalmazásának pénzügyi fedezetéről.
- Biztosítja a tűzvédelmi oktatás, vizsgáztatás, továbbképzés és propaganda anyagi és tárgyi feltételeit.

- Gondoskodik arról, hogy a költségvetési, felújítási, beruházási éves, ill. középtávú tervekben a tűzvédelemmel kapcsolatos (a tűzvédelmi költségvetésben szereplő) igények pénzügyi betervezésre kerüljenek.

3./ Termelési osztályvezető

- Kötelesek a hozzájuk tartozó területen megkövetelni, ellenőrizni a tűzvédelmi előírások betartását.
- A tűzvédelmi előírások megszegőivel szemben felelősségre vonást kezdeményezni.
- A tűzvédelmi rendelkezések végrehajtását akadályozó körülmények, vagy közvetlen tűzveszély megszüntetésére haladéktalanul kötelesek intézkedést tenni.

Gondoskodik arról, hogy:

- A tervezett beruházásokról az illetékes tűzvédelmi szervek a tervezés időszakában tudomást szerezzenek,
- a tervezésnél a tűzvédelmi követelmények érvényesüljenek, a hatékony megelőző tűzvédelmi rendszerek megszervezésre kerüljenek, tartalékvilágítás biztosítva legyen.
- A beruházási, építési, technológiai stb. tervek tartalmazzák a tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, szabványok, szabályzatok, utasítások alkalmazásának feltételeit, azokat érvényre juttatják.
- Az engedélyezési, kivitelezési, átadási tervdokumentációk szakszerű, és tűzvédelmi szempontból kifogástalan elkészítéséről.
- A kivitelezés a jóváhagyott kiviteli terv szerint történjen.
- A szükségessé vált módosítások az építési naplóban bevezetésre, az átadási dokumentációban pedig átvezetésre kerüljenek.
- Amennyiben a szükséges módosítás elkerülhetetlenül az érvényben lévő szabványba ütközik, gondoskodnak a szabvány alóli mentesítés engedélyezéséről, a felmentési kérelemnek tartalmaznia kell a hasonló biztonságot nyújtó megoldást is.
- Csak olyan gép, berendezés kerüljön beszerzésre, mely a tűzvédelmi előírásnak megfelel és tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkezik.
- Az ellenőrzési hatáskörébe tartozó külső vállalkozó szervezet által végzett kivitelezési munkánál a tűzvédelmi előírás a munka megkezdése előtt az építési naplóba bejegyzésre és megtartásra kerüljön.
- A vállalkozási szerződés megkötése után a területen végzendő munkálatok megkezdése előtt a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartása céljából a Szabályzat átadása megtörténjen. Az átvételt és a végrehajtásért való felelősség elismerését a vállalkozás vezetője aláírásával igazolni köteles.
- A beruházási, felújítási, gépfelállítási, illetve fejlesztési munka befejezése után a műszaki átadás-átvétel és üzembe helyezési eljárás kellő időben megtartásra kerüljön, valamint erre az illetékes tűzvédelmi hatóság meghívást kapjon, a használatbavételi engedély beszerzésre kerüljön.
- Technológiai előírások nélkül termelést ne végezzenek, ne folytassanak. Ezért gondoskodik arról, hogy a technológiai leírás tartalmazza az alapanyagra, anyagmozgatásra, feldolgozásra, termelésre, félkész- és készárumozgatásra, tárolásra, csomagolásra, valamint a szállításra vonatkozó előírásokat. A technológiai utasításnak tartalmaznia kell a termelés menetéből adódó tűzveszélyes folyamatokat, ki kell térni arra is, hogy a technológiától való eltérés milyen következményekkel járhat.
- Az elektromos, villámvédelmi, szellőző, hőközlő berendezések, kazánok, valamint a tüzelő- és fűtőberendezések kéményei, tűzjelző berendezés, tűzcsapok szerelvényei, hegesztő-berendezések tűzvédelmi időszakos felülvizsgálatra, folyamatos ellenőrzésre, karbantartásra, nyomáspróbára kerüljenek. A felülvizsgálatról készült szakvéleményt a tűzvédelmi vezető felé írásban dokumentálni kell, aki azt a tűzvédelmi iratok dossziéjában köteles elhelyezni, és hatósági ellenőrzéskor az ellenőrzést végzőnek szükség esetén betekintésre átadni. Ugyancsak köteles igazolni a tűzvédelmi vezető felé azt is, hogy a szakértő által feltárt hiányosságok felszámolására az intézkedés megtörtént.
- A tűzvédelmet szolgáló valamennyi berendezés (tűzjelző és észlelő, tűzcsap, víztároló, vízvezeték) üzemképes állapotban legyen. Meghibásodás esetén intézkedik annak azonnali felszámolására. Gondoskodik arról, hogy azok karbantartása megfeleljen a vonatkozó szabvány és egyéb előírásoknak.
- A szükséges dokumentációk, rajzok (elektromos, víz, gáz, csatorna) elkészüljenek, a szakértői vagy egyéb nyilatkozatok a tervhez csatolva legyenek.
- A gépi berendezések kezelési, használati, karbantartási utasításai a gépek mellett elhelyezésre kerüljenek, ellenőrzik azok műszaki állapotát.
- Ahol tűz- és robbanásveszély van, ott a gépek időszakos biztonsági felülvizsgálatra kerüljenek. A felülvizsgálat módját, gyakoriságát a vonatkozó műszaki előírás, szabvány, szabályzat, gépkönyv - ezek hiányában a műszaki üzemeltetési tapasztalat - alapján külön rendelkezésben határozzák meg. Elvégezteti az új, vagy a tűzvédelmi jellemzőkben nem ismert anyagok (termékek) előállítását, alkalmazását a tűzvédelmi rendelkezések megállapítása céljából a szükséges vizsgálatokat.

4./ Pénzügyi csoportvezető

- Felelős az irányítása alá tartozó terület tűzvédelméért.
- Ellenőrzi az előírt tűzvédelmi oktatások megtartását, biztosítja a szakvizsgaköteles munkakörű dolgozók időszakos tűzvédelmi szakvizsgán való megjelenését.
- Ellenőrzi és betartatják a beosztott dolgozókra vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzat megelőző tűzvédelmi használati előírásait.
- Kötelesek részt venni a működési területén tartott tűzvédelmi ellenőrzéseken.
- A Tűzriadó Tervben meghatározott kötelező magatartási szabályokat, feladatokat rendszeresen tudatosítják az irányításuk alá tartozó dolgozókkal, tüzeset vagy káreset alkalmával végrehajtják, illetve végrehajtatják a Tűzriadó Tervben foglaltakat.
- A tűzvédelmi helyzetre kiható változás előtt kötelesek a tűzvédelmi vezetőt tájékoztatni.
- Kötelesek a tűzvédelmi szabályok, előírások megszegőivel szemben - a cselekmény súlyától függően - felelősségre vonást kezdeményezni az intézet parancsnokánál.
- A tudomásukra jutott rendellenességet azonnal megvizsgálni, megszüntetésére intézkedést tenni, közvetlen tűz- vagy robbanásveszély esetén a munkát leállítani, és saját hatáskörben a veszély azonnali megszüntetéséről gondoskodni.
- Elvégeztetik az új, vagy tűzvédelmi jellemzőkben nem ismert anyagok (termékek) előállítását, alkalmazását a tűzvédelmi rendelkezések megállapítása céljából szükséges vizsgálatot.

5./ Humánpolitikai vezető

- Felelős az irányításuk alá tartozó terület tűzvédelméért.
- Ellenőrzi a tűzvédelmi oktatások végrehajtását.
- Ellenőrzi és betartatják a beosztott dolgozókra vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzat megelőző tűzvédelmi használati előírásait.
- Gondoskodik az új felvételes dolgozók tűzvédelmi oktatásra való irányításáról.

6./ Üzemvezetők, szállítási és raktározási csoportvezető

- Felelősek az irányításuk alá tartozó terület tűzvédelméért.
- Ellenőrzik az előírt tűzvédelmi oktatások megtartását, dokumentálását.
- Ellenőrzik és betartatják a beosztottakra vonatkozó megelőző tűzvédelmi használati előírásokat.
- Kötelesek részt venni a működési területükön megtartandó tűzvédelmi szemlén, ellenőrzésen.
- Ellenőrzik és betartatják a technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasításban foglalt tűzvédelmi követelményeket.
- A tűzvédelmi helyzetre kiható változás előtt kötelesek tájékoztatni a tűzvédelmi vezetőt.
- Kötelesek a tűzvédelmi szabályok, előírások megszegőivel szemben - a cselekmény súlyától függően - felelősségre vonást kezdeményezni az intézet parancsnokánál, illetve a Kft ügyvezetőjénél.
- Kötelesek az ellenőrzéseken, szemléken megállapított vagy személyesen tapasztalt, tudomására jutott hiányosságokat és szabálytalanságokat felszámolni, illetve - ha a hatáskörét meghaladja - felettes vezetőjük segítségét kérni.
- Kötelesek közvetlen tűz- vagy robbanásveszély esetén a munkát leállítani, a veszély azonnali megszüntetéséről gondoskodni.
- Felelősek az irányításuk alá tartozó terület rendjéért, tisztaságáért, tűz- és robbanásveszélyes anyag raktározási, tárolási előírásainak végrehajtásáért, dohányzás és nyílt láng használata tilalmának megtartásáért.
- Felelősek, hogy az éghető folyadék, anyag tárolásakor a szükséges készleteken felül elfekvő készletek a tárolóhelyiségeket ne terheljék.

7./ Főművezetők

- Az üzemvezetők távollétében ellátják azok tűzvédelemmel kapcsolatos feladatait.

8./ Művezetők, csoportvezetők, raktárvezetők

- Felelősek az irányításuk alá tartozó terület tűzvédelméért.
- Végrehajtják a vezetésük alatt foglalkoztatott fogvatartottak gyakorlati és elméleti oktatását.
- Ellenőrzik és betartatják a beosztott dolgozókra vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzat megelőző tűzvédelmi használati előírásait.
- Ellenőrzik és betartatják a technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasításban foglalt tűzvédelmi követelményeket.

- A Tűzriadó Tervben meghatározott kötelező magatartási szabályokat, feladatokat rendszeresen tudatosítják az irányításuk alá tartozó dolgozókkal. Tüzeset vagy káreset alkalmával végrehajtják, illetve végrehajthatják a Tűzriadó Tervben foglaltakat.

Kötelesek:

- A hozzájuk tartozó területen elhelyezett tűzoltó készülékek, felszerelések meglétét, állapotát rendszeresen ellenőrizni. Elhasználásuk, meghibásodásuk esetén pótlásukról gondoskodni.
- A tűzvédelmi szabályok, előírások megszegőivel szemben - a cselekmény súlyától függően - felelősségre vonást kezdeményezni.
- Személyesen tapasztalt, vagy tudomásukra jutott hiányosságokat és szabálytalanságokat felszámolni, illetve – ha a hatáskörüket meghaladja - felettes vezetője segítségét kérni.
- Megismerni és alkalmazni a tűzvédelmi előírásokat.
- Felettesét tájékoztatni azokról a körülményekről és esetleges mulasztásokról, amelyek a Tűzvédelmi Szabályzatban előírtak végrehajtását akadályozzák.
- A tudomásukra jutott rendellenességet azonnal megvizsgálni, megszüntetésére intézkedést tenni, közvetlen tűz- vagy robbanásveszély esetén a munkát leállítani, a veszély azonnali megszüntetéséről gondoskodni.
- Eltiltani a munkavégzéstől azt a dolgozót, aki a Tűzvédelmi Szabályzatban előírtakat nem ismeri, valamint nem vett részt tűzvédelmi oktatásban, figyelmeztetés ellenére nem tesz eleget a rendelkezéseknek.
- Munkakezdetkor és befejezéskor, valamint műszakonként folyamatosan meggyőződni arról, hogy a Tűzvédelmi Szabályzatban előírt használati szabályok a munkahelyen érvényesülnek-e.
- A hozzájuk tartozó területen végzett tűzveszélyes tevékenység esetén a munka minél előbbi és biztonságos elvégzését elősegíteni, az engedélyt és az abban előírtak betartását ellenőrizni.

Kiemelten és elsősorban felelősek működési területükön:

- A munkahely rendjéért, tisztaságáért, tűz- és robbanásveszélyes anyag raktározási-, tárolási előírásainak végrehajtásáért, dohányzás és nyílt láng használata tilalmának megtartásáért.
- A munkavégzés során a közlekedési utakhoz, ajtókhöz, tűzoltó felszerelésekhez vezető utak még ideiglenesen se legyenek eltorlaszolva, a közlekedési utak szabadon tartásáért.
- Az éghető folyadék, anyag tárolásakor a szükséges készleteken felül elfekvő készletek a tárolóhelyiségeket ne terheljék.
- A tűzoltó készülékek, felszerelések, eszközök meglétéért, épségéért, megőrzéséért, hozzáférhetőségéért, valamint a tűzvédelmi figyelmeztető, jelző, tiltó táblák, illetve feliratok, propagandaanyagok elhelyezéséért, meglétéért.

9./ Beosztott dolgozók jogai, kötelességei és feladatai

A dolgozó jogosult és köteles:

- A rábízott feladatot a foglalkozási szabályoknak megfelelően, a Tűzvédelmi Szabályzatban előírtak végrehajtásával elvégezni, a dohányzási tilalmat megtartani.
- Megkövetelni, hogy a munkavégzéshez szükséges személyi, tárgyi feltételek rendelkezésre álljanak, közvetlen tűz- vagy robbanásveszély esetén a munkavégzést megtagadni.
- Munkahelyén rendet és tisztaságot tartani, megszüntetni minden körülményt, amely tüzet okozhat. A magatartási szabályokat köteles megismerni és azt a munkavégzés során megtartani.
- Tűz- és robbanásveszélyt megszüntetni.
- Alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzéshez írásbeli engedélyt kérni és azt magánál tartani. A munkát az engedélyben rögzített előírások megtartásával végezni.
- a Tűzvédelmi Szabályzatban elrendeltek külön felhívás vagy intézkedés nélkül végrehajtani. Tevélegesen közreműködni a tűzvédelem érdekében elrendelt munkarend, munkakörülmény, tűzvédelmi fegyelem kialakításában. Munkaterületén felelős a tűzvédelmi előírások megtartásáért.
- Köteles a Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott zárással kapcsolatos tűzvédelmi feladatokat maradéktalanul végrehajtani.
- Munkáját szabályosan, a foglalkozási írott, íratlan szabályoknak megfelelően végezni, munkakezdés előtt megvizsgálni, ellenőrizni az eszközöket, anyagokat.
- Munkakörének megfelelő tűzvédelmi oktatáson és időszakos tűzvédelmi szakvizsgán megjelenni.
- Munkavégzés során a technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasítás tűzvédelmi előírásait, valamint a Tűzvédelmi Szabályzatot a reá vonatkozó mértékben ismerni, betartani.
- A tűzoltó felszerelések használatát ismerni.

- Tűz vagy káreset alkalmával a Tűzriadó Tervben részére meghatározott kötelező magatartási szabályokat betartani, ill. a feladatokat végrehajtani.
- Személyesen észlelt vagy tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságokat, szabálytalanságokat és rendellenességeket a felelős vezetőjének azonnal jelenteni.
- Figyelmeztetni munkatársait, ha azok megszegik a megelőző tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.
- A kijelölt közlekedési utakat szabadon hagyni.
- Öltöztetésre vonatkozó követelményeket állandóan megtartani.
- Munkahelyén csak a rendeltetésnek megfelelő tevékenységet végezni.

III. fejezet

A tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályok:

1./ Tűzvédelmi szervezet felépítése

- Tűzvédelmi Bizottság (TB)
- Tűzvédelmi vezető
- Tűzvédelmi megbízottak
- Nem szervezetszerű tűzoltó alegység

2./ Tűzvédelmi szervezet működése

Tűzvédelmi szervezet

- Létrehozásával a tűzvédelmi feladatokért személyi felelősséggel tartozók joga és hatásköre, azzal együtt járó felelőssége nem csökken.
- Tagjai kijelölés és írásbeli megbízás alapján a beosztásukból adódó munka szerves részeként végzik el a meghatározott tűzvédelmi feladatot.
- Feladata ellátásával kapcsolatban jogosult az intézmény bármely helyiségébe - az ott érvényes működési előírások figyelembevételével - belépni és ellenőrzést folytatni.
- A tűzvédelmi vezetőt – tűzvédelmi megbízottat a tűzvédelmi tevékenysége területén -, a nap bármely időszakában - teljes mozgási szabadság illeti meg.

A tűzvédelmi vezető, tűzvédelmi megbízott

- A tudomására jutott szolgálati titkot köteles megőrizni.
- A működésével összefüggő iratokat - az iratkezelési és irat-nyilvántartási szabályok megtartásával - köteles külön gyűjtőben tartani.

A tűzvédelmi szervezet minden tagja működése során köteles:

- A tűzvédelmi felvilágosítást végezni.
- A törvényességet megtartani.
- Az intézmény dolgozóinak aktív közreműködését a tűz megelőzésére és annak oltására igénybe venni.
- Gondoskodni arról, hogy a tüzeset helye a vizsgálat befejezéséig változatlanul maradjon, és biztosítani a kárhely őrzését.
- A tűzvédelmi szabálysértés esetén felelősségre vonást vagy szabálysértési eljárást kezdeményezni.

A tűzvédelmi szervezet tagját tűzvédelmi tevékenysége ellátása során a hivatalos (közfeladatot ellátó) személy büntetőjogi védelme illeti meg. A tűzvédelmi szervezet tagja a tűzvédelemmel összefüggő bűncselekmény, szabálysértés vagy egyéb fegyelemsértés elkövetésén tetten ért személy cselekményének folytatása megakadályozása érdekében köteles intézkedést kezdeményezni, illetőleg a helyszín biztosítása érdekében a szükséges intézkedést megtenni. A tűzvédelmi szervezet tagja a tűzvédelmi szabályt sértő dolgozó megfelelő felelősségre vonása érdekében a tapasztalt szabálytalanságról két példányban feljegyzést köteles készíteni és annak egy példányát a Kft. ügyvezetőjéhez továbbítani. A másodpéldányt pedig a tűzvédelmi iratoknál kezelni. A dolgozóval szemben alkalmazott intézkedést az irattári példányra rá kell vezetni.

Az intézmény tűzvédelmi ellenőrzésére, ügyeleti, felügyeleti és készenléti szolgálatra, rendkívüli esetekben ellenőrzésekre a tűzvédelmi szervezet tagjait kell szükség esetén igénybe venni. Szabadidőből történő igénybevétele esetén a túlmunkára vonatkozó szabályok szerint kell térítést biztosítani.

A tanfolyamok, szakvizsgáztatás, valamint a tűzvédelmi szervezet működése során felmerülő költségeket a kiadás jellegének megfelelően kell tervezni, biztosítani és elszámolni.

3./ Tűzvédelmi Bizottság (TB)

A tűzvédelmi bizottság a bv. szerv vezetőjének munkáját segítő tűzvédelmi szervezet. Feladata a bv. szerv vezetőjének döntése előtt a tűzvédelmet érintő kérdések megtárgyalása, a stratégia kialakítása, szükség esetén a bv. szerv vezetőjének döntés-előkészítése.

A bizottság tagjait olyan személyekből kell kijelölni, akik a tűzvédelem szakmai, anyagi hátterének biztosításában döntéshozói jogkörrel rendelkeznek.

1. A tűzvédelmi szervezet finanszírozása

A tűzvédelmi szervezet működésével, fenntartásával kapcsolatos költségeket a bv. szervnek terveznie kell. Költségként jelentkezhet a tűzvédelmi szervezet képzése, a tűzvédelmi szakvizsgáztatás, a rendszeres továbbképzés, továbbá a szükséges szakmai anyagok beszerzése, valamint a konferenciákon való részvétel. A tűzvédelmi szervezet tagjait írásban kell kinevezni, feladataikat munkaköri leírásban kell meghatározni.

- A tűz elleni védekezés hatékonyságának növelése, a megelőző feladatok eredményes megoldásának elősegítése és koordinálása érdekében TB szervezését és működését kell elrendelni.
- A TB a Kft. ügyvezetőjének elemző, értékelő, tanácsadó, véleményező és javaslattevő, valamint meghatározott körben intézkedésre jogosult szerve.
- A Kft. ügyvezetője állapítja meg a bizottság létszámát, kijelöli vezetőjét, titkárát és tagjait. A tagsági és a bizottsági tevékenységben való részvétel munkaköri köteleesség, így az csak írásbeli kijelöléssel történhet.
- A TB tagjai feladatukat munkaidőben látják el.

A Tűzvédelmi Bizottság 3 főből áll:

- elnök: a gazdasági társaság műszaki osztályvezetője,
- elnökhelyettes: az intézet gazdasági vezetője,
- titkár: az intézet tűzvédelmi vezetője

A Tűzvédelmi Bizottság vezetője:

- Gondoskodik arról, hogy a bizottsági tagok név szerint kijelölést nyerjenek, és részükre a megbízólevelek kiadásra kerüljenek.
- Felelős a bizottság feladatainak ellátásáért.

A Tűzvédelmi Bizottság feladatköre:

- Munkájával elősegíti a tűzvédelmi helyzet javítását, írásban és szóban tájékoztatja a Kft. ügyvezetőjét.
- Rendszeresen vizsgálja és értékeli az intézmény tűzvédelmi helyzetét, amelynek figyelembevételével intézkedik a feltárt hiányosságok megszüntetésére, tapasztalatcserét szervez, közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén a munkát leállítja.
- Közreműködik az intézményre háruló, jogszabályokban, szabványokban és egyéb előírásokban meghatározott tűzvédelmi előírások elkészítésében, illetve ezek felülvizsgálatában, módosításában.
- Szervezi, irányítja a dolgozók különböző jellegű tűzvédelmi oktatását, valamint közreműködik az időszakos tűzvédelmi szakvizsgák, a tűzvédelmi propaganda szervezésében.
- Beruházások és fejlesztések előkészítése és megvalósítás során biztosítja a tűzvédelmi előírások, szabályok érvényesülését.
- Véleményezi a tűzvédelmi hatósághoz benyújtandó felmentési, eltérési kérelmeket, tervdokumentációkat.
- Képviseletti magát hatósági vagy felügyeleti szerv ellenőrzésén, vizsgálatánál stb.
- Félévenként az intézmény területén komplex tűzvédelmi ellenőrzést tart. A szemlén a bizottság a kijelölt létszámban köteles képviseltetni magát, amelyről az alábbi tartalmú jegyzőkönyvet kell felvenni:
 - Az előző szemle még fennálló hiányosságai, szabálytalanságai, valamint azok fennállásának okai (szükség esetén felelősségre vonással kiegészítve),
 - A jelenlegi szemlén tapasztalt hiányosságok, szabálytalanságok és megszüntetésükre tett intézkedések, felelősök és határidők megjelölésével,
 - Kirívó, súlyos tűzvédelmi szabálytalanság esetén a mulasztó személyekkel szemben felelősségre vonást kezdeményez.
 - Évenként legalább egyszer ülést tart, amelyen értékeli a tűzvédelmi helyzetet. Az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A bizottsági ülés időpontját megelőzően legalább három nappal a titkár értesíti a bizottság tagjait.

- Az ülésről - indokolt esetben - való távolmaradás engedélyezése a bizottság vezetőjének hatáskörébe tartozik.
- Ellenőrzi és felülvizsgálja az intézmény tevékenységének tűz- és robbanásveszélyes munkafolyamatait, ill. technológiai folyamatait, változás esetén intézkedéseket kezdeményez.
- A bv. szervezet egyéb szakterületét képviselő személyekkel részt vesz az objektum területén keletkezett tüzeset körülményeinek feltárásában, a tapasztalatok alapján kezdeményezi a technológia, a létesítési, használati szabályok módosítását, a védelem kiegészítését, az eseti előírások pontosítását.
- Megállapítja a tűzvédelmi technikai eszközök, felszerelések, készülékek stb. számát, milyenségét, az oltóanyagok mennyiségét.

4. / Tűzvédelmi vezető

Feladata:

A szabályozás terén

- a tűzvédelmi szabályzat elkészítése, naprakészen tartása;
- a tűzriadó terv elkészítése, naprakészen tartása;
- a helyiségek tűzvédelmi szabályainak meghatározása;

Az elemzés, stratégia terén

- a létesítmény tűzvédelmi helyzetének értékelése (személyi, tárgyi, szervezési feltételek), a tűzbiztonsági koncepció kidolgozása;
- a területileg illetékes katasztrófavédelmi szervezettel kötendő együttműködési megállapodás szakmai kidolgozása;
- a szükséges kiürítés számítás elvégzése, a mértékadó tűzszakasz meghatározása

A létesítés, kivitelezés terén

- a beruházások során (építés, bővítés, felújítás, stb.) során a tűzvédelmi szempontok érvényesítése, tervegyeztetés, kivitelezés ellenőrzése, a kivitelezés során betartandó tűzvédelmi szabályok meghatározása, az átadás-átvételhez szükséges tűzvédelmi dokumentációk beszerzése, beszereztetése a kivitelezővel;
- a jogszabályok által megkövetelt tűzvédelmi tervfejezetek, a későbbi tűzvédelmi munkához szükséges dokumentációk áttekintése, beszereztetése;
- a büntetés-végrehajtási szervezet beruházási és építési fejlesztése során közreműködik a megelőző tűzvédelmi szabályok érvényre juttatásában.

Az oktatás, továbbképzés, gyakorlat során

- a bv. szerv személyi állományának, valamint a fogvatartottak oktatásának, rendszeres továbbképzésének megszervezése, végrehajtása, dokumentálása;
- az NSZTCS tagjai képzési tervének és oktatási segédanyagának összeállítása,
- a bv. szerv területén lévő tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörök nyilvántartása;
- a tűzvédelmi szakvizsga szükségességének bejelentése a felügyeleti szerv felé;
- a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványok nyilvántartása;
- a nem általa végzett tűzvédelmi oktatások tananyagának összeállítása, az oktatások ellenőrzése;
- gondoskodik az érintettek rendszeres továbbképzéséről;
- a tűzriadó tervben foglaltak évenkénti gyakorlásának megszervezése, végrehajtása, a riadó dokumentálása.

Az ellenőrzés, intézkedés terén

- a bv. szerv objektumában folyamatosan ellenőrzi a tűzvédelmi jogszabályokban, valamint a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak érvényesülését, így különösen a használati, a tárolási, valamint a kiürítési szabályok érvényesülését;
- hiányosság észlelése esetén intézkedést kezdeményez azok megszüntetésére (szóban azonnal: közvetlen tűz- vagy robbanásveszély észlelése esetén; a kisebb, helyben javítható hiányosságok esetén), vagy írásban a bv. szerv vezetője irányába;
- a hatáskörét meghaladó tűzvédelmi szabálytalanságok észlelése esetén jelzéssel él a bv. szerv vezetője felé;
- figyelemmel kíséri a tűzvédelmet érintő időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatok megfelelő időben történő elvégzését, a hiányosságok megszüntetését, a felülvizsgálatok nyilvántartását; a

felülvizsgálati dokumentációkból, valamint a hiányosságok megszüntetését igazoló iratokból egy példányt magánál tart;

- elvégzi az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezése előtt a tűzvédelmi követelmények meghatározását;
- gondoskodik a tűzvédelmi megfelelési tanúsítványok beszerzéséről.

A képviselet, kapcsolattartás, együttműködés terén

- részt vesz a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet által tartott hatósági ellenőrzésen;
- közreműködik a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet által tartott helyszíni gyakorlatokon, helyismereti foglalkozásokon;
- kezdeményezi a tűzvédelmi törvény által meghatározott – a tűzvédelmet érintő – tevékenységek bejelentését.

A tűzvizsgálat terén

- intézkedik a tűz által érintett terület kiürítéséről és lezárásáról a tűzvizsgálati eljárás befejezéséig, vagy a tűzvizsgálatot lefolytató hivatásos katasztrófavédelmi szerv képviselője által meghatározott ideig;
- részt vesz a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet által lefolytatott tűzvizsgálati eljárásban, az eljáráshoz szükséges adatokat, információkat rendelkezésre bocsátja.

A jogszabályok, szabályzók változása terén

- A tűzvédelmi jogszabályok, szabályzók változása esetén a változásokról a bv. szerv vezetőjét, valamint az érintett dolgozókat tájékoztatja.

E munkakörben csak olyan személyt lehet kinevezni, alkalmazni, aki

- a./ felsőfokú iskolai végzettségű,
- b./ felsőfokú tűzvédelmi képesítéssel és
- c./ erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezik.
- Intézkedési joga és ellenőrzési hatásköre - tűzvédelmi vonatkozásban - az intézmény valamennyi központi szervére, területi egységére, részlegére kiterjed.
- A tűzvédelmi munkát teljes felelősséggel a Kft. igazgatója által meghatározott önálló jog- és hatáskörrel látja el. Az intézmény egészének - tűzvédelmi szakmai vonatkozásban - vezetője.

5./ Tűzvédelmi megbízott

A tűzvédelmi vezető szakmai irányításával, felügyeletével, ellenőrzése alatt végzi tevékenységét. A tűzvédelmi szervezet, ill. a tűzvédelmi vezető helyi képviselője az intézmény meghatározott területén (raktár, üzem stb.), amelynek keretében feladatköre:

- Az intézmény meghatározott területén (raktár, üzem stb.) figyelemmel kíséri, segíti a tűzvédelmi szabályok, előírások betartását, hiányosság vagy mulasztás esetén intézkedést kezdeményez.
- Elősegíti, hogy a dolgozók megismerjék a tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.
- Tűzvédelmet is érintő változásokról tájékoztatja a tűzvédelmi vezetőt.
- A napi munka befejezésekor a Tűzvédelmi Szabályzat előírásai alapján gondoskodik a használati szabályok betartásának ellenőrzéséről, a szabálytalanságok megszüntetéséről.
- Véleményezi, vagy a tűzvédelmi vezetővel véleményezteteti a területen végzendő alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység eseti engedélyezését, szükség szerint gondoskodik a felügyeleti szolgálat biztosításáról, eseti előírások megtételéről, valamint azok betartásának ellenőrzéséről.
- A végzett munkájáról rendszeresen beszámol a tűzvédelmi vezetőknek.
- Területén figyelemmel kíséri, hogy a tűzvédelmi szakvizsgákhoz kötött munkakörben csak érvényes szakvizsgával rendelkező személyt foglalkoztassanak.
- Segítséget nyújt a tűz keletkezési okának feltárásában.
- Működési területén irányítja, segíti a tűz- és káreseteknél az oltási-mentési, kárelhárítási munkát.
- Részt vesz a tűzvédelmi vezető által tartott értekezleteken, megbeszéléseken, továbbképzéseken, oktatáson stb.
- Biztosítja a működési területén levő tűzoltóeszköz, felszerelés, készülék, oltóanyag stb. használhatóságát, megakadályozza azok rendeltetésüktől eltérő felhasználását.

6./ Nem szervezetszerű tűzoltó alegység (NSZT)

- Az NSZT Csoport a bv. szervek területén keletkezett tüzek oltására, valamint a műszaki mentésre létrehozott és fenntartott elsődleges beavatkozó szervezet.

- Az NSZT Csoportot úgy kell megszervezni és felszerelni, hogy képes legyen a bv. szerv területén keletkezett tűz oltását a beavatkozást végző személyek életét és testi épségét nem veszélyeztető módon megkezdeni, valamint a tűzoltással kapcsolatos személyi mentéseket és a terület műszaki előkészítését végrehajtani a kiérkező hivatásos katasztrófavédelmi egységek beavatkozásának meggyorsítása érdekében.
- Az NSZT Csoport létszáma legalább 3 fő.
- Az NSZT Csoport tagjainak kijelölését a napi szolgálatot teljesítő személyi állományból kell végrehajtani olyan módon, hogy a szolgálat megkezdésekor a szolgálat vezetője szóban közli az NSZT Csoportba beosztott személyekkel a beosztásukat, majd ezt a szolgálati okmányokban írásban rögzíti.
- A bv. szerv területén meglévő – korábban a létesítményi tűzoltóságok számára rendszeresített – eszközöket az NSZT Csoport számára biztosítani kell, azok készenlétben tartásáért a bv. szerv vezetője a felelős.
- Az NSZT Csoport képzésére, felszerelésének biztosítására vonatkozó költségek a bv. szervezet terhelik. Azoknál a bv. szerveknél, ahol nem bv. gazdasági társaság is működik és az NSZT Csoport a nem bv. gazdasági társaság területén is beavatkozhat, az NSZT Csoport finanszírozását a bv. szerv és a nem bv. gazdasági társaság együttműködési megállapodás keretében köteles rögzíteni. Az NSZT Csoport fenntartására vonatkozó költségeket tervezni kell.
- Az NSZT Csoport képzési tervét, a képzés tananyagát az NSZT Csoport működtetéséért felelős bv. szerv vezetője köteles írásban elkészíteni. A képzési tervnek elméleti és gyakorlati részeket is tartalmaznia kell.
- Az NSZT Csoport feladata különösen:

Tűzmelegelőzési tevékenysége:

- figyelemmel kíséri és segíti a létesítmény területén a tűzvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényesülését, különös tekintettel a tűzoltás alapvető feltételeit biztosító szabályokra;
- jelzi a tűzvédelmi szabálytalanságokat a létesítmény vezetőjének;
- közreműködik a munkavállalók tűzvédelmi felkészítésében, a tűzoltó eszközök és felszerelések használatának ismertetésében.

A tűzoltási és műszaki mentési tevékenysége érdekében:

- szolgálati időben gondoskodik a készenléti szolgálat ellátásáról;
- gondoskodik a tűzoltás előfeltételeinek biztosításáról;
- közreműködik a létesítmény Tűzriadó Tervének elkészítésében;
- tűzoltási és műszaki mentési feladatokat lát el;
- a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet esemény helyszínén lévő tűzoltás vezetőjének igénye esetén kivonul a működési területén kívül keletkezett tűz oltására, illetve más mentési tevékenység végzésére, amennyiben az a bv. szerv alaprendeltetésének végzését nem veszélyezteti.

A tűzvizsgálat érdekében:

- haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szervezetet, az általa eloltott, illetőleg a más által eloltott és hozzá bejelentett tüzesetről;
- a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet képviselőjének kiérkezéséig gondoskodik a tüzeset helyszínének őrzéséről.
- Az NSZT Csoport gondoskodik szakfelszereléseinek és egyéni védőeszközeinek karbantartásáról.

Alárendeltsége:

- Szolgálatilag: a biztonsági vezetőnek van alárendelve.
- Szakmailag: a gazdasági társaság tűzvédelmi vezetőjének.

Összetétele:

- a nem szervezetszerű tűzoltó alegység tagjait a gazdasági társaság hivatásos, közalkalmazotti, polgári állományából kell szervezni. A nem szervezetszerű tűzoltó alegységek rajok formájában tevékenykednek. A rajok létszáma 3-5 fő lehet.

Felszerelése:

- gyakorlati öltözet
- 6 db AGA SPIROMATIC 316 légzésvédő készülék

- 7 db tűzoltó sisak

Tartózkodási helye:

- a rajokat a gazdasági társaság szolgálati egységeinél kell megszervezni, működtetni.

Felkészülése:

- Szolgálatba lépéskor jelentkezik az ügyeleten a biztonsági tisztnél
- Szolgálatba lépés előtt felkészül a TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT-ból a rá vonatkozó részből.
- Feladata a szolgálat átadás-átvételkor:
- Az eligazítást követően a szolgálat „Átadás-átvételi füzetben” rögzítsék az átadás-átvétel tényét, rögzítsék a szolgálatba lépők névsorát.
- Átadás-átvétel során ellenőrizzék a rendszeresített tűzoltó eszközöket, azok meglétét, tartozékait, műszaki állapotát. A hiányosságokat rögzítsék.

Feladata a szolgálat ellátása során

- A szolgálati helyen és közvetlen közelében keletkezett tüzek eloltása.
- Vegyen részt a megelőző tűzvédelmi feladatok ellátásában.
- Tartson kapcsolatot a tűzvédelmi vezetővel.

IV. fejezet

1./ Tevékenységre vonatkozó általános tűzvédelmi használati szabályok

- Az építményt, építményrészt, a vegyes rendeltetésű épületet, szabadteret csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
- A termelést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, valamint az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadterén, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.
- A helyiségben, építményben és szabadterén csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.
- Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető. Ezen területet a hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani.
- A helyiségből, a szabadteréből, a gépről, a berendezésről, az eszközeiről, a készülékekről a tevékenység során keletkezett robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
- I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
- Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó és égést tápláló gázt szállító csőrendszerénél és tárolóedényénél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék csepegését, elfolyását vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
- Az üzemszerűen csepegő I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagú edénybe kell felfogni. A felfogó edényt szükség szerint, de legalább a műszak befejezésével ki kell üríteni, és az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
- Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot alkalmasszerűen csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.
- Olajos, zsíros munkaruha, védőruha – ruhatár-rendszerű öltöző kivételével – csak fémszekrényben helyezhető el.
- A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
- A helyiség – szükség szerint az építmény, létesítmény – bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.
- A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.

- Ha robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő a helyiségben, olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet.
- A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni.
- A tűzoltó vízforrások, falitűzcsapok akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell.
- Ahol jogszabály önműködő csukószerkezet alkalmazását írja elő, ott az ajtót csukva kell tartani. Ha ez üzemeltetési okokból nem lehetséges, vagy a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő, akkor a nyitva tartás ideje alatt állandó helyszíni felügyeletről kell gondoskodni, vagy biztosítani kell, hogy az ajtó tűzjelző jelére csukódjon.
- A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi – veszély esetére – az ajtók külső nyithatóságát a tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott módon biztosítani kell. A belső nyithatóságtól csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja.

2./ Tűzveszélyes tevékenység

- Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen végezhető.
- Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.
- A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki.
- A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.
- Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgáláshoz kötött munkakör esetében – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.
- Jogszabályban meghatározott szakvizsgáláshoz kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
- A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző – szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani.
- A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
- A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

3./ Dohányzás

- Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadterén, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot előállítanak, tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat biztonsági jellel kell jelölni.
- Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségbe vagy szabadterébe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.

- A Kft. területén a személyi állomány részére dohányozni csak az arra kijelölt külső területeken szabad, ahol az oda beosztott felügyelői állomány a szintenként kijelölt dohányzóhelyiségben dohányozhat. A dohányzó helyiséget égő dohányneművel elhagyni tilos.

4./ Szállítás és vontatás

- Ahol a robbanásveszélyes osztályú anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő, ott csak robbanásveszélyes terekre minősített járművek használhatók, amelyeknél a biztonsági előírások megtartása és rendeltetésszerű használata esetén tűz- vagy robbanásveszély nem következhet be.
- A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító járművön, valamint a tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító jármű rakodóterén dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad.
- A járművek robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó rakományát a veszélyes mértékű felmelegedéstől, valamint az egyéb, tüzet vagy robbanást előidézhető veszélyektől védeni kell.
- I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, a robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, égést tápláló gázt csak a nemzetközi vagy egyéb tűzvédelmi előírásnak megfelelő, hibátlan állapotban levő, tömören zárható vagy zárt edényben, valamint konténerben, tartályban, tartányban és erre a célra engedélyezett típusú tartálykocsikon szabad szállítani.
- Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot tartalmazó zárt edényt a járművön kiöntőnyílásával felfelé fordítva úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy az a szállítás közben ne mozduljon el és ne sérüljön meg.
- I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, a robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, valamint égést tápláló gázt szállító tartálykocsi, tehergépjármű mindkét oldalán és hátsó részén jól láthatóan a veszélyre utaló feliratot vagy biztonsági jelet kell elhelyezni. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó nemzetközi megállapodás, műszaki követelmények hatálya alá tartozó anyagokat szállító járművek, vontatmányok esetében e felirat vagy biztonsági jel mellőzhető.
- A 25 liternél nem nagyobb névleges űrtartalmú, robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot tartalmazó zárt edényeket – megfelelő sorrelválasztással, egymás felett több sorban – járművön legfeljebb a rakfelület oldalfalának magasságáig elhelyezve vagy zárt konténerben szabad szállítani. A 25 liternél nagyobb névleges űrtartalmú, I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot tartalmazó zárt edények csak egy sorban helyezhetők el.
- A robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító járművön a járművezetőn és a járműkísérőn kívül más személy nem tartózkodhat.

5./ Raktározás és tárolás

- Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.
- A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot – ha azt nem nyomástartó edényzetben hozták forgalomba – a tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni.
- A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.
- Ipari létesítményben való raktározás, tárolás esetén
 - a) 200 m² feletti tároló helyiség földem- vagy tetőszerkezete, valamint a tárolt anyag között legalább 1 méter távolságot kell biztosítani,

6./ Tűzoltási út, terület és egyéb utak

- Az üzemi helyiségben és a raktározásnál – ömlesztett tárolást kivéve – legalább a következő szélességű utat kell biztosítani:
 - a) a 40 méternél szélesebb helyiségben, középen vagy két oldalon, a 80 méternél szélesebb helyiségben pedig 40 méterenként, hosszirányban egyenes vonalban végighaladó 3 méter széles, mindkét esetben 30 méterenként 1,8 méter széles keresztirányú utat,
 - b) a 40 méternél nem szélesebb, de 15 méternél szélesebb helyiségben, hosszirányban 2,40 méter széles, valamint 30 méterenként 1,8 méter széles keresztirányú utat,
 - c) a 10–15 méter széles helyiségben 1,2 méter, a 10 méternél nem szélesebb helyiségben 1 méter széles hosszirányú utat,

- d) éghető anyag zárttéri raktározásánál, tárolásánál 5 méter tárolási magasságig 1,8 méter, nagyobb tárolási magasság esetén 3 méter széles hosszirányú, s azon keresztirányban 25 méterenként 1 méter széles utat,
- A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszervezési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.
- Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolója, a közmű nyitó- és zárószervezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak, valamint hő- és füstelvezető kezelőszervezetének, nyílásainak, továbbá a tűzvédelmi berendezés, felszerelés és készülék hozzáférésének, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
- Az üzemi és tárolóhelyiségekben – a 400 m²-nél kisebb alapterületű helyiség és az állványos raktározás kivételével – a 2,4 méteres és az ennél szélesebb utak széleit jól láthatóan meg kell jelölni. Nem kell megjelölni azokat az utakat, amelyeket falsík, beépített gépsorok és berendezések határolnak.
- A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket – kivéve a legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat –, míg a helyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad.
- Az épületek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházaiban robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetők el. Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.
- Épületek menekülési útvonalai nem szűkíthetők le.

7./ Tüzelő-, fűtőberendezések

- Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
- A helyiségben ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat tárolnak, előállítanak, felhasználnak, forgalmazznak nyílt lánggal, izzással vagy veszélyes felmelegedéssel üzemelő berendezés – a tevékenységet kiszolgáló technológiai berendezés kivételével – nem helyezhető el. Technológiai tüzelőberendezés létesítése esetén a tűz vagy robbanás keletkezésének lehetőségét megfelelő biztonsági berendezéssel kell megakadályozni.
- Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal vagy robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázzal üzemeltetett tüzelő- vagy fűtőberendezés, készülék működtetése alatt, meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.
- A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáz- és olajtüzelésű berendezésben a tüzelést meg kell szüntetni, a vaskályhákban pedig a tüzet el kell oltani és a salakot el kell távolítani. A munkahely elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.
- Salakot és hamut csak teljesen lehűtött állapotban, erre a célra szolgáló edénybe, a kijelölt salaktárolóba vagy a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.
- A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

8./ Szellőztetés

- Olyan tevékenység, amelynek végzése során robbanásveszély alakulhat ki, csak hatékony szellőztetés mellett végezhető.
- Ha a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag jelenléte során vagy ahol robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyag lerakódásával számolni lehet, a szellőztető berendezéseket a gyártó által meghatározott rendszerességgel tisztítani kell.
- A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni tilos.
- A hő- és füstelvezető rendszer – általános célú – szellőztetésre igénybe vehető, ha a szellőztetés révén a hő- és füstelvezető rendszerben éghető anyag megjelenésével, lerakódásával, kiválásával nem lehet számolni.

9./ Hő- és füstelvezetés

- A természetes és a gépi füstelvezető, légpótló, valamint a füstmentesítést biztosító nyílások nyílászáróinak szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot a nyílászárón vagy a nyílás mellett el kell helyezni.

10./ Csatornahálózat

- Robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.
- Abban a létesítményben, ahol a szenny- és csapadékvíz I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot tartalmazhat, a csatornahálózatot berobbanás ellen – az üzemeltetés zavartalanságának biztosításával – vízzárral szakaszokra kell bontani.

11./ Villamos berendezések és világítások követelményei

- Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.
- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.
- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.
- Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijáratú útvonalak időleges vagy tartós használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható.
- Villamos berendezés javítását csak szakképzett villanyszerelő végezheti.
- A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik,
 - a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
 - b) egyéb esetben legalább 6 évenkénta villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.
- A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

12./ Villámvédelem

- A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát
 - a) a létesítést követően az átadás előtt,
 - b) e rendeletben előírt időszakonként vagy
 - c) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követőenkell elvégezni.
- A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni.
- A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból
 - a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
 - b) egyéb esetben legalább 6 évenként,

- c) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
- d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát,
felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapiig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

13./ Tűzjelző és oltóberendezés

- A beépített tűzjelző, tűzoltó, tűzterjedésgátló berendezést, a tűzoltósági kulcsszéfet az építmény tulajdonosának állandóan üzemképes állapotban kell tartania.
- Az építményekben a kárelhárítás során együttműködő szervek által használt mindenkori rádiótávközlési rendszer vonatkozásában a beltéri kézi rádiós ellátottságot, azaz a kézi rádió berendezés folyamatos működtetéséhez szükséges feltételeket az építmény tulajdonosának kell biztosítania.
- A nyilvános távbeszélő készülékek mellett, továbbá a távbeszélő alközpontokban – ennek hiányában a létesítmények fővonalú távbeszélő készülékei mellett – a tűzoltóság hívószámát vagy az egységes segélyhívó számát jól láthatóan fel kell tüntetni.
- Az üzemeltető a beépített tűzjelző berendezés, beépített tűzoltó berendezés állandó felügyeletét folyamatosan biztosítja kioktatott személyzet jelenlétével abban a helyiségben, ahol a tűzjelző központ jelzéseit megjelenítő készüléket elhelyezték,
- A berendezés felügyeletét folyamatosan, egy időben ellátó személyek száma legalább két fő abban az esetben, ha a jelzéseket megjelenítő eszköz felügyeletén túl más, a helyiség esetleges elhagyását igénylő feladatuk is van. A két személy közül egynek folyamatosan a jelzéseket megjelenítő eszköz helyiségében kell tartózkodnia.
- A berendezés üzemeltetése során biztosítani kell
 - a) a berendezés üzemképes állapotát,
 - b) a jelzések (tűz, hiba) folyamatos felügyeletét, fogadását,
 - c) az üzemeltetői ellenőrzés végrehajtását,
 - d) a felülvizsgálat, karbantartás végrehajtását,
 - e) az üzemképességet fenntartó vagy helyreállító javítást, tisztítást, cserét és
 - f) az üzemeltetéshez szükséges dokumentációt.
- A berendezés tervszerű, részleges vagy teljes üzemszünetét, a kikapcsolás előtt legalább 5 munkanappal írásban, a 24 órán belül el nem hárítható meghibásodást haladéktalanul telefonon jelezni kell az első fokú tűzvédelmi hatóság által meghatározott helyen.
- A berendezés tervszerű üzemszünetének, meghibásodásának esetén a biztonsági feltételeket az üzemeltető a helyi kockázatnak megfelelően biztosítja.
- A helyi felügyeletet kiváltó átjelzés meghibásodása esetén a berendezés felügyeletéről haladéktalanul gondoskodni kell.
- A téves riasztások elkerülése érdekében az érzékelők tűzjellemzőjére hasonlító hatás idejére az adott érzékelő, zóna, vagy zónák kiiktatása akkor lehetséges, ha
 - a) a kiiktatott érzékelő, zóna csak a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő automatikus érzékelők működését korlátozza,
 - b) a kiiktatott érzékelő, zóna a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő kézi jelzésadók működését nem korlátozza,
 - c) a berendezés műszaki kialakítását ismerő szakemberrel a zónakiiktatás körülményei egyeztetve vannak olyan módon, hogy az a létesítéssel, karbantartással, felülvizsgálattal összefüggő jogokat, kötelezettségeket nem sérti és
 - d) az érzékelő, zóna kiiktatásának és visszaállításának körülményei, annak felelősségi köre, az ellensúlyozó intézkedések a Tűzvédelmi Szabályzatban rögzítve vannak.
- A gazdasági társaságnál „PIROMAT” tűzjelző rendszer van kiépítve 9 hurokkal a ruhaipari üzem, a ruhaipari alap- és készáru anyagraktárak, a hulladék előkezelő műhely és a raklapkészítő üzem területére.
- A rendszer ellenőrzése és felügyelete kezelési utasítás alapján történik, karbantartását pedig a Nyugat Biztonságtechnikai KFT. végzi el félévente.

14./ Tűzoltó készülék, felszerelés

- Tűzoltó készülékeket az oltásteljesítményükük alapján, a jogszabályban meghatározottak szerint kell készületben tartani.
- Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is előfordulhatnak és a készületben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.
- Tűzoltó készüléket kell készületben tartani
 - a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
 - b) ahol a rendelet előírja és
 - c) jogszabályban meghatározott esetekben
- Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás vagy nem kereskedelmi szálláshelyként működő üdülő céljára szolgáló építményekben, tűzszakaszokban és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű helyiségeket, amelyek tekintetében – gazdálkodó vagy rendeltetési egységenként – az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
- A tűzvédelmi hatóság további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.
- A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.
- Legalább 2 kg töltetmegű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2 l töltetrfogatú tűzoltó készülékeket kell készületben tartani.
- Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti.
- Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti.
- A készületben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék
 - a) az előírt készületi helyen van-e,
 - b) rögzítése biztonságos-e,
 - c) látható-e,
 - d) magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,
 - e) használata nem ütközik-e akadályba,
 - f) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,
 - g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,
 - h) fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,
 - i) karbantartása esedékes-e,
 - j) készületi helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és
 - k) állapota kifogástalan, üzemszerű-e.
- A vizsgálatot a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló is végezheti.
- Ha a készületben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik annak megszüntetéséről.
- A készületben tartó gondoskodik a készületben tartott tűzoltó készülékek meghatározott időközönkénti karbantartásáról, a részben vagy teljesen kiürült, kiürített tűzoltó készülékek újratöltéséről.
- A tűzoltó készülékekről a készületben tartó az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet, mely tartalmazza
 - a) a létesítmény nevét és címét,
 - b) a tűzoltó készülékek típusjelét,
 - c) a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készületi hely vagy a tűzoltó készülék gyártási száma megadásával,
 - d) a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának fokozatát (készületben tartó általi ellenőrzés, alapkarbantartás, középkarbantartás, teljes körű karbantartás) és dátumát,
 - e) a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy nevét és aláírását.
- A szén-dioxiddal oltó és a hajtóanyagpalack kivételével a tűzoltó készülékek és alkatrészek élettartama nem haladhatja meg a 20 évet.

- A tűzoltó készülékek selejtezéséről a tulajdonos gondoskodik.

15./ A Tűzoltó vízforrások és tartozékaik felülvizsgálata

- A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, az előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban együtt: felülvizsgálat) elvégzéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik.
- A felülvizsgálatot – a falitűzcsapszekrényeknek a felelős személy általi szokásos ellenőrzését kivéve – tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti.
- A felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik, amely a meghibásodott tűzoltóvízforrások és azok szerelvényeinek javítására, szükség esetén cseréjére azonnal intézkedik.
- Az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet a tűzoltóvízforrásokról nyilvántartással rendelkezik. A nyilvántartás vezetése a felülvizsgálatot végző személy kötelessége.
- A tűzoltóvízforrásokról vezetett nyilvántartás tartalmazza
 - a) a tűzoltóvízforrás egyértelmű azonosítását,
 - b) a felülvizsgálat időpontját,
 - c) a felülvizsgálatot végző nevét, szakvizsga-bizonyítványának számát és
 - d) a felülvizsgálat megnevezését és megállapításait.
- A felülvizsgálatot végző személy a tapasztalt hiányosságok esetén írásban értesíti a tűzoltóvízforrás üzemben tartásáért felelős szervezetet, vagy a hiányosságot azonnal megszünteti.
- A tűzcsapszekrényből az oda nem illő tárgyakat a felülvizsgálatot végző személy eltávolítja.
- Föld alatti és föld feletti tűzcsapok esetében az épületek, építmények használatba vételi eljárása során a kérelem benyújtása előtt legfeljebb fél évvel korábban készült, a legkedvezőtlenebb fogyasztási időszakban végzett, a tűzcsapok vízhozamának méréséről felvett vízhozammérési jegyzőkönyvvel igazolni kell az előírt oltóvíz mennyiség meglétét. A mérést az épület, építmény 100 m-es körzetén belüli tűzcsapok egyidejű működésével kell elvégezni. Ha az oltáshoz szükséges oltóvíz víztározóról és vízhálózatról együttesen került biztosításra, akkor a vízhozammérés csak a vízhálózatból kiveendő vízmennyiségre vonatkozik.
- A föld alatti és föld feletti tűzcsapokat legalább félévenként a gyártó előírásai és a meghatározott általános feladatok alapján kell felülvizsgálni, és évenként teljes körű felülvizsgálatot kell végezni.
- A falitűzcsap-szekrények felülvizsgálata feleljen meg a vonatkozó műszaki követelménynek vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtson.
- A szerelvénytárcsák és szerelvényei, tartozékai legalább félévenkénti felülvizsgálatáról és évenként teljes körű felülvizsgálatáról az üzemben tartásért felelős szervezet gondoskodik.
- A felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi a tárolt szerelvények, tartozékok és a szerelvénytárcsák sérülésmentességét, a tartozékként elhelyezett vízzáró lapos tömlőket áthajtogatja, az áthajtogatás során szemrevételezéssel ellenőrzi a tömlő állapotát és a korrodált vagy sérült szerelvényről, tartozékról írásban értesíti az üzemben tartásért felelős szervezetet.
- A szerelvénytárcsákban elhelyezett állványcsővet, nyomótömlő-szerelvényt, áttétkapcsot 5 évenként nyomáspróbának kell alávetni.
- A föld alatti tűzcsaphoz elhelyezett állványcsővön az ötévenkénti nyomáspróba alkalmával illeszkedési próbával ellenőrizni kell a csatlakozó menet épségét, a föld alatti tűzcsap kifolyócsonkjával egyező csonkra függőleges helyzetben felszerelt állványcsővön a szerelvények zárt és nyitott állásában – a nyitott esetben a csonkok kupakkapoccsal zárt állapota mellett – 1,0 MPa túlnyomású vízzel tömítettségi próbát kell végezni. A vizsgálat eredményes, ha 2 perc vizsgálati idő alatt a kiömlő ágakon és az állványcső egyéb részein szivárgás nem tapasztalható.
- Medencék, tartályok (a továbbiakban együtt: víztárolók) és egyéb vízforrások félévenkénti felülvizsgálatáról, ötévenkénti teljes körű felülvizsgálatáról az üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik. Gondoskodik továbbá azon tartozékok nyomáspróbázásáról, amelyek a használat során nyomásnak vannak kitéve.
- A féléves felülvizsgálat során a meghatározott általános feladatokon felül a felülvizsgálatot végző személy megvizsgálja az oltóvíz mennyiségét, az utántöltésre való szerelvények állapotát, a szívóvezeték állapotát, a lábszelep működőképességét, fűtött víztárolók esetén a fűtési rendszer működőképességét.
- Szükség esetén a felülvizsgálatot végző személy az oltóvíz algásodásáról, iszapodásáról, nagymértékű szivárgás észlelése esetén a szivárgás tényéről írásban értesíti az üzemben tartásért felelős szervezetet.

16./ Járművek

- A járművön a vonatkozó jogszabály szerint elhelyezett tűzoltó készüléknek állandóan hozzáférhetőnek és vontatás esetén a vontató és a szállítmány tűzvédelmére egyaránt felhasználhatónak kell lennie.
- Az éghető folyadékot vagy gázt szállító tartálykocsinál – minden töltés és lefejtés után közvetlenül – az üzemben tartó vagy megbízottja köteles ellenőrizni és biztosítani a tartályok csepegés- és szivárgásmentességét.
- A jármű előmelegítésére csak olyan eszköz, anyag használható, amely tüzet vagy robbanást nem okozhat. Erre a célra nyílt lángot használni tilos.
- A járó motorú jármű üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni tilos.
- A jármű utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos.
- Az éghető folyadékot és gázt szállító gépjármű csak erre a célra létesített külön gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen, más gépjárművektől elkülönítve helyezhető el úgy, hogy azok bármelyike a többi gépjármű mozgatása nélkül kiállhasson. A gépjárműtárolóban álló jármű villamos berendezését feszültségmentesíteni kell.
- Gépjármű épület kapualjában nem tárolható.
- Gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt lefejtetni, a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag-ellátó berendezésen javítást végezni tilos.

17./ Kiürítés, menekítés, az 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségek megengedett maximális befogadóképessége

- A helyiségek, tűzszakaszok, építmények, szabadtéri tömegrendezvények kiürítésének megfelelőségét számítással kell igazolni
- Az eltávozást átmenetileg védett térbe, tűzszakaszba, füstmentes lépcsőházba, vagy az építményen kívüli szabadtérbe kell biztosítani.
- Az építmény kiürítése olyan legyen, hogy az átmenetileg védett terekből, illetve tűzszakaszokból biztosítva legyen a menekülők kijutása építményen kívüli szabadtérbe.
- Kényszer tartózkodásra szolgáló épület kiürítési és beavatkozási feltételeit az illetékes tűzvédelmi szakhatóság, az őrzésvédelmi követelményekkel egyeztetett módon állásfoglalásban határozza meg.
- A menekülésre számításba vett útvonalon körforgó, toló, billenő és emelkedő zsalus rendszerű ajtókat alkalmazni nem szabad. A vezérléssel működő ajtók esetében a kézi nyithatóságot minden esetben biztosítani kell.
- A kiürítésre számításba vett nyílászáró szerkezetek - kivéve a legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat - csak a kiürítés irányába nyílhatnak. A tömegtartózkodásra szolgáló helyiség ajtóit kilincs nélkül kell kialakítani úgy, hogy az egy mozdulattal nyitható és nyitott állapotban önműködően rögzíthető legyen. A kiürítésre számításba vett nyílászáró szerkezetekben a vésznyitók, pánikzárak feleljenek meg a vonatkozó műszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtsanak.
- A menekülésre számításba vett lépcsőházba nyíló ajtó szabad nyíláskeresztmetszete nem lehet kisebb, mint a menekülésre számításba vett lépcső számított szabad karszélessége.
- A tömegtartózkodásra szolgáló helyiség kiürítésre számításba vett útvonal kijáratainak nyílásába lépcső, padlóburkolatból kiálló küszöb nem építhető be.

Helyiség	Megengedett maximális létszám	Megjegyzés
Látogató helyiség	150 fő	A rendezvény alatt az ajtó kézi nyithatóságát biztosítani kell.

Oktatóterem	138 fő	Amennyiben az oktató teremben és az őri étkezdében egy időben tartanak rendezvényt, a két helyiségre megengedett összlétszám 138 fő.
Őri étkeзде	49fő/102 fő	Az őri étkezdében megengedett maximális létszám, behajtott ajtó mellett 49 fő. Az ajtó folyamatos nyitva tartása (kitárt ajtó) mellett 102 fő.
Fogvatartotti étkeзде	154 fő	
Sportcentrum	46 fő / 112 fő	A megengedett maximális létszám, behajtott ajtó mellett 46 fő. A külső ajtó folyamatos nyitva tartása (kitárt ajtó) mellett 112 fő.
Kápolna	92 fő	A rendezvény alatt az ajtó kézi nyithatóságát biztosítani kell.
Iskola	49 fő/tanterem	A rendezvény alatt az ajtó kézi nyithatóságát biztosítani kell.
Tanácssterem	46 fő	A rendezvény alatt az ajtó kézi nyithatóságát biztosítani kell.
Külső büfé	147 fő	A két szinten lévő együttes létszám 147 fő. A felső szinten a folyosóajtó folyamatos nyitva tartása (kitárt ajtó) mellett 147 fő. Behajtott ajtó mellett a megengedett összlétszám 49 fő.

V. fejezet

Az állománynak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai.

A tüzet először észlelő haladéktalanul riasztani köteles a helyszínen dolgozókat. A tüzesetről azonnal értesíteni kell a legközelebbi felügyeletet. Ennek megtörténte után a következőket kell végrehajtani:

- A biztonsági tiszt, a nem szervezetszerű tűzoltó alegység és a Soproni Hivatásos Tűzoltóság riasztása.
- Az egység vezetője azonnal a tüzeset helyszínére köteles menni, a tűz oltását irányítani, abban személyesen közreműködni, valamint a tűzvédelmi vezetőt és közvetlen felettesét a tüzesetről értesíteni.
- A helyiségbe történő bejutás biztosítása, felderítés.
- Az érintett terület kiürítése, menekítés megszervezése és végrehajtása, életveszély esetén elsősorban a veszélyeztetett személyek mentése és biztonságba helyezése.
- A rendelkezésre álló eszközökkel a tűzoltás megkezdése. Elektromos áram hatása alatti berendezés vízzel történő oltása csak az áramtalanítás elvégzése után történhet.
- A tűz által veszélyeztetett anyagokat biztonságos távolságra kell áthordani, vagy abból a helyiségből el kell távolítani, és őrzéséről szükségképpen gondoskodni kell. A gázpalackot, éghető folyadékot (festék, hígító stb.), azok tárolóedényét a leggyorsabban biztonságos helyre – tűztől védett területre – kell szállítani.
- Gáztűznél a gáz főelzáró csapját az erre rendszeresített kulccsal le kell zárni.
- A tűz helyszínét, illetőleg környezetét szükség szerint zárt területté kell nyilvánítani és az ennek megfelelő őrzésre intézkedni kell. .

- A Soproni Hivatásos Tűzoltóság megérkezése után őket a káresemény helyszínére kell irányítani, ahol szükséges tájékoztatást az addig történekről az NSZT egységparancsnoka adja meg, és minden további intézkedés megtétele a biztonsági tiszttel együttműködve történhet.
- Tűz esetén a tűz jelzésében, továbbá a tűzoltási tevékenységben, a mentési munkálatokban minden dolgozó köteles részt venni. A tűzoltásban való közreműködés, az abban való segítségnyújtás mindenkinek állampolgári kötelessége. Aki a tűzoltásban nem vesz részt, azt megtagadja, vagy felróhatóan elmulasztja, szabálysértési, illetve büntetőjogi szabályok alapján felelősségre vonható.
- A tüzeset utáni hatósági tűzvizsgálatban - amelyet a Soproni Hivatásos Tűzoltóság végez – részt vevőknek minden segítséget meg kell adni és az általuk kért adatokat rendelkezésre kell bocsátani. Ebben a vizsgálatban részt kell vennie az illetékes vezetőnek, valamint a tűzvédelmi vezetőnek.
- A tűz eloltása utáni helyszínt a tűzvizsgálat lefolytatásáig változatlanul kell hagyni, a helyreállítást csak a tűzvédelmi hatóság engedélye után lehet megkezdeni.

VI. fejezet

A Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. helyiségeinek tűzvédelmi használati előírásai

Tűzszakasz méretek:

1. Tűzszakasz	II.-III. Körlet	2920
2. Tűzszakasz	H. folyosó	1524
3. Tűzszakasz	I.-IV. Körlet	3112
4. Tűzszakasz	Kórházépület	967
5. Tűzszakasz	Elitelt konyha	1724
	Zöldségraktár	265
		1989
6. Tűzszakasz	Parancsnoki irodaépület	2968
	Kutyatelep	97
	Garázsok	277
		3342
7. Tűzszakasz	Kft.irodaépület	671,9
	MEO	1293
	Gumisorjázó	309
	Konfekció	1634,1
	Készárú	358
	Mosoda	294,9
	Raktárak	1017
	Kompresszorház	204
	Festőműhely	78
	Nádüzem	1662,24
	Konfekció alapanyagraktár	364
	Előkészítő	978

		8864,14
8. Tűzszakasz	Szövő I.-II.-III.	3364
	Targoncatároló	315
	Raklapüzem	2389
	FTC	1586
	TMK	743
	Gázpalacktároló	42
	Tűzoltó szertár, garázs	435
	Háziműhely	644
		9528
9. Tűzszakasz	Gatter üzem	1108
	Sportpálya	243
		1351
10. Tűzszakasz	Kazánház	149
11. Tűzszakasz	Sportcentrum, büfé	791
Létesítmény:		34.537,14 m²

1./ Az irodák tűzvédelmi használati előírásai

- Az irodákban nem oda való éghető anyagot, ill. éghető folyadékot (festék, hígító, olaj stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad használni, tárolni.
- Elektromos főzőlap (rezsó) és kávéfőző csak nem éghető alátét alkalmazásával, felügyelet mellett üzemeltethető.
- Az irodák berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon.

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért illetőleg betartatásáért - a hozzájuk tartozó területrészekre vonatkozóan - felelősök: osztályvezetők, csoportvezetők.

2./ Irattárak tűzvédelmi használati előírásai

- Az irattárak területén az iratokat csak a rendszeresített polcokon, állványon elhelyezve szabad tárolni.

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért, ill. betartatásáért felelős: számviteli osztályvezető, gazdasági vezető helyettese, ügykezelő.

3./ Számítógépes helyiségek tűzvédelmi használati előírásai

- A berendezések kezelésére, karbantartására csak a gyártó által előírt tisztítószert szabad használni.
- Meg kell akadályozni, hogy a tisztítási folyamat alatt robbanást (tüzet) előidéző ok fennálljon pl. részleges áramtalanítással, a klíma folyamatos működtetésével.
- A helyiség ajtaja csak nem éghető lehet.
- Adathordozó tárolásához csak nem éghető anyagból készült polcos tároló alkalmazható.
- A termekben csak fedővel ellátott, nem éghető anyagú szeméttároló használható.
- Az irodahelyiségekben csak a folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz (nyomatványlapok, kártyák, mágnesszalagok, mágneslemezek) helyezhető el.
- A berendezéseken karbantartást, javítást csak az arra kiképzett (szakképzett) személy végezhet.
- A számítógép helyiségben csak az oda beosztott és kioktatott személyek tartózkodhatnak.

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért, ill. betartatásáért felelős: informatikus

4./ Őri öltöző tűzvédelmi használati előírásai

- Az öltözők területén és a szekrényekben nem odaváló éghető anyagot, ill. éghető folyadékokat (festék, hígító, olaj stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.
- Az öltöző szekrény sorai által kialakított közlekedési utakat teljes szélességükben biztosítani kell.

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért, ill. betartatásáért felelősök: az ott öltöző személyek.

5./ Alkalmi jellegű, „Robbanásveszélyes” festékekkel, végzett tevékenység tűzvédelmi előírásai

- Az alkalmi tűzveszélyes tevékenység végzésénél a munkahelyen a terület vezetőjének írásos engedélyében meghatározott szabályok betartása mellett történhet a munkavégzés.
- A munka megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy az alkalmi festő tevékenység helyén nem üzemel-e olyan fűtő, főző, világító vagy egyéb berendezés, amely tüzet vagy robbanást idézhet elő.
- A terület vezetőjét és dolgozóit figyelmeztetni kell a dohányzás, nyílt láng használatának tilalmára.
- A munkavégzés ideje alatt idegen személyek a területen nem tartózkodhatnak.
- A felbontott tárolóedényt dugóval, fedéllel le kell zárni, ill. le kell takarni, és a feldőléstől óvni kell.
- A munkavégzés során és után a hatásos szellőztetést biztosítani kell.
- A munka befejezése után vagy szüneteltetése alatt az éghető folyadékokat (festék, hígító) vissza kell szállítani a festőműhely fémlemez szekrényébe.

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért, ill. betartatásáért felelős a tevékenységet irányító felügyelet.

6./ Kőműves tevékenységre vonatkozó megelőző tűzvédelmi előírások

- Építkezés, karbantartás, felújítás során arra az üzemszere vonatkozó tűzvédelmi előírásokat kell betartani, amelynek a területén dolgoznak.
- Ideiglenesen felállított üstben történő bitumenmelegítés tűzvédelmi előírásai:
- A felállításhoz írásbeli tűzvédelmi engedély szükséges, és az engedélyben előírt rendelkezéseket szigorúan be kell tartani.
- A felállítás helyét úgy kell kijelölni, hogy 8 méteres körzetben éghető anyag ne legyen.
- A tüzelőanyagból csak a folyamatos tüzeléshez szükséges mennyiséget szabad tárolni, a tüzhelytől legalább 5 méteres távolságban.
- Az üstházat megfelelő füstelvezetővel és szikrafogóval kell ellátni.
- Az üstházat jól záródó tüzelőajtóval kell ellátni a visszalobbanás megakadályozása érdekében.
- Ahol robbanásveszélyes anyagokból dolgoznak, ill. ilyeneket tárolnak, az üstöt ezektől legalább 20 méterre szabad csak felállítani.
- Begyújtáshoz tűzveszélyes folyadékot használni tilos.
- Az üst lezárására megfelelő méretű, jól záródó fém fedelet kell biztosítani, amelyet a munka befejezése után, valamint tűz esetén az üstre rá lehessen helyezni.
- Állandóan ellenőrizni kell a melegített anyagot, mert túlmelegedés esetén könnyen meggyulladhat. A túlmelegedés csökkenthető hideg anyag hozzáadásával vagy a tüzelés csökkentésével.
- A munka befejezése után a tüzet el kell oltani, a parazsat ki kell szedni és azt vízzel eloltani úgy, hogy visszagyulladás ne következhesse be.
- Tűzoltás céljára, valamint a kifolyt anyag felítására száraz homokot és szórólapátot kell biztosítani.
- Az esetleges tűz oltására megfelelő mennyiségű és fajtájú tűzoltó készüléket kell készenlétbe helyezni.
- A hevített anyag tüzének oltását vízzel végezni nem szabad, víz csak az edény hűtésére használható.
- A művezetőnek ellenőriznie kell a munka befejezésével kapcsolatos feladatok végrehajtását. A tapasztalt hiányosságot meg kell szüntetni.

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért felelős: a logisztikai és üzemfenntartási üzemvezető,

8./ Szállításra vonatkozó megelőző tűzvédelmi előírások

- Az egyes üzemszerek közötti folyamatos áruszállítást biztosítani kell.
- Az edényzet nyílásai felfelé legyenek, és dugóval vagy fedéllel hézagmentesen legyen lezárva.
- Kézben csak nem törékeny anyagból lévő edényzetben szabad éghető folyadékot szállítani.
- Járművön, targoncán történő szállításkor az edényeket talpon állítva, hordóban, a hordót az oldalára fektetve, kiömlőnyílással felfelé, dugóval ellátva kell szállítani.
- Éghető folyadék, festék szállítása közben nyílt lángot használni, dohányozni tilos.

- Biztosítani kell, hogy a szállítás ideje alatt az edények ne legyenek a napsugárzó hőjének kitéve, és egymáshoz ne verődjenek.
- Az edényeket a le- és felrakáskor dobálni, ejteni, egymásra rakva szállítani nem szabad.
- Tehergépkocsival történő szállítás esetén a hordókat palástjukra fektetve, dugóval felfelé fordítva szabad elhelyezni. Elmozdulás és a hordók egymáshoz verődésének megakadályozása érdekében a hordókat rögzíteni kell.
- A gépjárművön és annak 10 méteres körzetén belül dohányozni és nyílt lángot használni, szikrázással járó munkát végezni nem szabad.
- Az éghető folyadékot szállító járművön egyéb éghető anyagot nem szabad szállítani.
- Gázpalackot - ha az kiürített is - csak elzárt állapotban és felcsavart szelepvédő sapkával szabad szállítani.
- A gázpalackot dobni, ejteni, vagy erősebb ütődésnek és rendeltetésének megfelelő terhelésnél nagyobb igénybevételnek kitenni nem szabad. A gázpalackot alátámasztásra vagy hengerként alkalmazni tilos.
- Az oxigén olajjal, zsírral, paraffinnal érintkezve robbanhat, ezért csak fémtiszta, zsír- és olajmentes szerelvénnyű palackot szabad átvenni. Szállítás alkalmával, ezen anyagokkal történő szennyeződés ellen fokozott gonddal kell védeni.
- A gázpalackot járművön való szállításnál eldőlés, leesés vagy más hirtelen helyzetváltoztatás ellen megfelelő módon biztosítani kell.
- Töltött gázpalackokat szállító járművön a szállítást végző személyeken kívül más személy nem tartózkodhat.
- A járművek ugyanazon részében, ahol gázpalackok vannak, olajat, zsíros vagy könnyen gyúlékony anyagot szállítani tilos.
- Gázpalackot kézi erővel szállítva ajánlatos azt kicsit megdöntve, fékeken hengergetve továbbítani. Húzást, csúsztatást kerülni kell.
- A palack kézi erővel történő helyzetváltoztatásánál a szelepvédő sapkát az óramutató járásával egyező irányba forgatjuk emelés előtt, hogy a kéz feszes legyen, és azután a palackot a szelepszapjánál fogva emeljük.
- Abban az esetben, ha a gázpalack a talajhoz fagyott vagy más módon rögzítődött, nem szabad emelőruddal felfeszíteni, ill. felszabadítani. A kötőanyagot 40 °C-nál nem magasabb hőfokú meleg vízzel vagy más megfelelő oldószerrel kell feloldani. Zsíros, olajos vagy gyúlékony oldóanyag használata tilos.

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért felelős: gazdasági társaságnál szállítási és raktározási csoportvezető.

9./ Gépjárműtároló tűzvédelmi használati előírásai

- A tárolóhelyen dohányzás és nyílt láng használata tilos.
- Járművek előmelegítésére csak olyan eszközt, anyagot szabad használni, amely tüzet vagy robbanást nem okozhat.
- Járó motorú járművet üzemanyaggal tölteni nem szabad.
- Több gépjármű tárolása esetén azokat úgy kell elhelyezni, hogy a gépjárművek ajtajai legalább az egyik oldalon teljes szélességükben nyithatók legyenek, az egymás mögött álló gépjárművek között pedig legalább 0,8 m távolságot kell megtartani.
- A gépjárműveket úgy kell elhelyezni, hogy azok menetirány szerint a kijárat, illetőleg a főközlekedési út felé legyenek.
- Üzemképtelen járművet úgy kell tárolni, hogy a többi gépjármű mozgását ne akadályozza. Gépjárműtárolóban olyan járművet elhelyezni nem szabad, amelyből az üzemanyag folyik vagy csepeg.
- A járművek villamos berendezését feszültségmentesíteni kell.
- A tárolóhelyen éghető folyadékot tárolni, lefejtetni, illetőleg a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni vagy tűzveszéllyel járó javítást és egyéb tevékenységet végezni nem szabad.
- A tároló területén jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően 2 db 6 kg-os porral oltó tűzoltó készüléket, valamint ¼ m³ homokot, szórólapátot kell készenlétbe helyezni, amelyeket helyükről eltávolítani, vagy rendeltetésüktől eltérő célra használni nem szabad.

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért, illetve betartatásáért felelősök: Gépjármű előadó és gépjármű üzemfenntartási művezető.

10./ Személyzeti ebédlő tűzvédelmi használati előírásai

- A villamos sütőkre ráfolyt olajat és zsírt azonnal el kell távolítani.
- Tilos a villamos sütőket és főzőlapokat a rendeltetésétől eltérően más célra használni.

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért felelős: élelmezésvezető.

11./ Raktár tűzvédelmi használati előírásai

- A raktárhelyiségekben a dohányzás és nyílt láng használata tilos.
- A raktárban csak az oda beosztott személyek tartózkodhatnak.
- A raktárban 100 kg-nál több éghető folyadék nem tárolható. A raktárba beszállított éghető folyadékot 24 órán belül át kell adni a karbantartó műhelynek.
- A raktárban éghető folyadékot más edénybe átfejtetni, kimérni tilos.
- A raktárban csak gőz- vagy melegvízfűtés alkalmazható.

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért felelős: a raktárvezető.

12./ Műhely tűzvédelmi használati előírásai

- A műhely területén a dohányzás tilos. Dohányozni csak az arra kijelölt helyeken és helyiségekben szabad.
- Az oxigén- és gázpalackraktár 6 méteres körzetében a dohányzás és nyílt láng használata tilos.
- A házi műhely takarítását naponta, nagytakarítását pedig minden hét végén el kell végezni.
- Forrasztási munkák csak lemezasztalon végezhetők.
- A telepített, állandó jellegű hegesztési helyen végzett tűzveszélyes tevékenységhez írásbeli engedély nem kell.
- A gázpalack tárolható felszerelt csatlakozó szerelvényekkel, ha elzáró szerelvénye zárva van és a tárolóhely az illetéktelen behatolás ellen védve van.
- Az üzem területén csak a napi munkához szükséges oxigén és gázpalack tárolható.
- A gázpalackot talpán állva, függőlegesen, vagy a függőlegestől legfeljebb 60 o-os szöggel eltérő helyzetben kell tárolni, és eldőlés ellen rögzíteni kell.
- A gázpalackok szelepét minden használat után le kell zárni. Az üres palackra a záróanyát és a szelepvédő sapkát fel kell csavarni.
- A gumitömlőket a tömlővégekre csőbilinccsel kell felerősíteni, huzalt alkalmazni tilos.
- Kézi mozgatású hegesztő kocsin rögzítetten szállíthatók a lánghegesztéshez szükséges gázpalackok felszerelt nyomásszabályozóval is, ha a gázpalackok elzáró szerelvénye zárva van, és a szállítást lánghegesztői vizsgával rendelkező személy végzi vagy irányítja.
- Hegesztés közben ügyelni kell arra, hogy a palackot vagy tömlőt a keletkezett hő és a szétfröccsenő izzó fémrészek ne ériék, ezeken sérülést, kárt ne okozzanak.
- Sérült, illetve kopott menetű gázpalackot felhasználni tilos.
- Az oxigénpalackokat nem szabad zsíros vagy olajos kézzel, illetve ezekkel szennyezett ruhában kezelni, és zsíros vagy olajos ronggyal tisztítani.
- A gázpalack elzáró szerelvényét csak fokozatosan és csak a szükséges nyomatékkal szabad nyitni és zárni.
- A gázélvételt nyílt lánggal vagy előmelegítéssel fokozni tilos.
- Hegesztéskor 5 méteres távolságon belül éghető anyag nem lehet.
- A nyomásszabályozókat negyedévenként legalább egyszer biztonságtechnikai szempontból ellenőrizni kell. A gumitömlőket a használatba vételük előtt, valamint 3 havonként tömörségi próbának kell alávetni. A hegesztő felszerelésekről törzskönyvet, valamint a negyedéves felülvizsgálatok végrehajtásáról jegyzőkönyvet kell vezetni.
- Kézi villamos ívhegesztés esetén betartandó előírások:
- A hálózati csatlakozóvezeték hossza maximálisan 5 méter lehet.
- A hegesztendő tárgyat a hegesztő-berendezéssel csak az áramerősségnek megfelelő keresztmetszetű és szigetelésű kábellel szabad összekötni.
- A kábeleket mechanikai sérülés elleni védelemmel kell ellátni.
- A hegesztési munka ideiglenes megszakításakor vagy végleges befejezésekor a hegesztőgépeket ki kell kapcsolni, ill. a főkapcsolóval feszültségmentesíteni kell, és a hegesztőfogót szigetelő alapra kell helyezni.
- Abban az esetben, ha a gázpalack szelepe, a hegesztő berendezés vagy a csővezeték valamely része körül a szivárgó gáz lángolni kezd, vagy a láng a pisztolyba beég:

- Először a gázpalack, utána az oxigénpalack elzárószelepét kell haladéktalanul elzárni és vizes ronggyal, víz vagy kézi tűzoltóeszköz igénybevételével meg kell kísérlni a tűz eloltását, és késedelem nélkül ért értesíteni kell a tűzoltóságot.
- A tűz eloltása után a gázpalackot ki kell vinni a munkahelyről lehetőleg olyan helyre, ahol az esetleges robbanás a lehető legkisebb kárt okozhatja. Ezután a szelepet meg kell nyitni. A palackot védett helyről, irányított vízsugárral le kell hűteni.
- Gázpalack robbanás esetén a gázpalackot abban az állapotban és helyzetben kell hagyni, amelyben a robbanáskor volt, és a robbanás helyszínét is érintetlenül kell hagyni.
- A telepített hegesztési helyen az oda be nem osztott személyeknek hegesztetni, oxigén, és disszupalackot kezelni, cserélni tilos. Éghető folyadékot vagy egyéb nem oda való anyagot ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.
- Hegesztési munkát csak szakképzett és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező dolgozó végezhet.
- Tilos tűzveszélyes gépmosó folyadékot csatornába önteni.
- Elektromos forrasztópáka használata során, ha a vezeték nem elég hosszú, szabványos, védőérintkezős hosszabbítót kell használni. A forrasztó pákát a hálózathoz csak szabványos dugaszolóval szabad csatlakoztatni. Munka befejezésekor, ill. félbehagyásakor a pákát feszültségmentesíteni kell.
- Gázfűtésű páka használata után a gázcsapot a pákán és a palackon egyaránt el kell zárni.
- Forrasztólámpa üzemeltetése során az alábbiakat kell betartani:
 - A lámpa töltését nyílt láng és éghető anyagok közelében végezni tilos.
 - A szétfolyt tűzveszélyes üzemanyagot a lámpa felgyújtása előtt fel kell itatni.
 - Égő vagy meleg lámpát feltölteni tilos.
 - Égő lámpát felügyelet nélkül hagyni még ideiglenesen sem szabad.
 - Rendszeresen gondoskodni kell a lámpa ellenőrzéséről, karbantartásáról.
 - A munka befejezése után a lehűlt lámpát az erre a célra biztosított fémszekrénybe kell elzárni.
 - A forrasztás helyétől az éghető anyagot olyan távolságra kell eltávolítani, hogy a lecsöpögő forró fém tüzet ne okozzon.
 - A kihűlt pákákat a munka befejezése után fémszekrényben kell elzárni.
 - Faláttöréseknél a szomszédos helyiségből a gyúlékony anyagot el kell távolítani, vagy vizes ponyvával le kell takarni.
 - Az ideiglenes jellegű munkahelyen végzett forrasztáshoz írásos engedély szükséges. Az engedélyben előírtakat be kell tartani.

13./ Elektromos kapcsolótérre és kompresszorházra vonatkozó előírások

- A kapcsolótérben keletkezett tüzet vízzel oltani tilos!
- A kapcsolótérbe villamos szempontból nem képzett személyek csak villamos szempontból szakképzett személyek felügyeletével léphetnek be.
- A kapcsolótérben nem oda való anyagokat tárolni tilos.
- A kapcsoló-berendezések kezelőfolyosóit szabadon kell hagyni, eltorlaszolni, leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
- Tűz esetén az üzemben tartó illetékes közegei a helyszínen a tűzoltás vezetőjét azonnal kötelesek tájékoztatni a feszültség alatt lévő vezetékekről és berendezésekről.
- A tűzoltás vezetőjének utasítására egyes szakaszokat kötelesek feszültségmentesíteni, hogy a tűzoltás emberi élet veszélyeztetése nélkül történhessen.
- Az üzembentartó személyzetén és a tűzoltóságon kívül más személyek - a tűz eloltása után is - csak akkor léphetnek a kár helyszínére, ha az illetékes szakember már megállapította, hogy a villamos berendezések ott lévő részei teljesen feszültségmentesek.
- A tűz eloltása után a megrongált, ill. üzemképtelenné vált részeket a sérületlen, üzemképes részekről le kell választani, és jól láthatóan meg kell jelölni, javításáról gondoskodni kell.
- A kompresszorházban nem oda való anyagokat tárolni tilos.

14./ Villanszerelő műhelyre vonatkozó előírások

- A műhely területén éghető folyadékot tárolni tilos.
- Forrasztópáka csak felügyelet mellett üzemeltethető.
- A műhelyben csak szakképzett személy végezhet szerelési, javítási munkát.
- A műhely területén éghető folyadékot tárolni tilos.

- Forrasztópáka, elektromos főzőlap (rezsó) és kávéfőző csak nem éghető alátét alkalmazásával felügyelet mellett üzemeltethető.
- A műhelyben csak szakképzett személy végezhet szerelési, javítási munkákat.
- A kapcsolóterekben keletkezett tüzet vízzel oltani tilos.
- A kapcsolóterekbe villamos szempontból nem képzett személyek csak villamos szempontból szakképzett személyek felügyeletével léphetnek be.
- A kapcsolóterekben a nem odavaló anyagokat tárolni tilos.
- A kapcsoló-berendezések kezelő folyosóit szabadon kell hagyni, eltorlaszolni, leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
- A tűzoltás vezetőjének utasítására az egyes szakaszokat feszültségmentesíteni kell.
- Az üzemben tartó személyzetten és a tűzoltóságon kívül más személyek - a tűz eloltása után is - csak akkor mehetnek a kár helyszínére, ha az illetékes szakember már megállapította, hogy a villamos berendezéseknek ott levő részei teljesen feszültségmentesek.
- A tűz eloltása után a megrongált, illetve üzemképtelenné vált részeket a sérületlen, üzemképes részekről le kell választani és jól láthatóan meg kell jelölni, javításáról gondoskodni kell.

15./ Asztalos műhely

- Az asztalos műhelyben a dohányzás és nyílt láng használata tilos.
- Enyvfőzőt csak az arra a célra rendszeresített asztalon szabad használni. Ügyelni kell, hogy vízzel állandóan fel legyen töltve. Az enyvfőzőt használat után áramtalanítani kell. Felügyelet nélkül használni nem szabad.
- A munkadarabokat úgy kell csoportosítani (rakni), hogy a szabad közlekedést, a gépek kapcsolóberendezésének megközelítését ne akadályozza.
- A műhely területén az elektromos berendezéseket és vezetékeket, valamint a világítótesteket legalább hetente egyszer meg kell tisztítani a ráakódott fűrészporthól. A keletkezett forgácsot, fahulladékot megfelelő ládában kell tartani, és azt műszak végén el kell távolítani.
- Festékből és hígítóból a napi szükségletnek megfelelő mennyiséget szabad tárolni fémlemez szekrényben. Festékből 10 kg-nál, hígítóból pedig 5 l-nél többet tárolni tilos.

16./ Festőműhely

- Állandó jellegű festő tevékenységet csak erre a célra épített műhelyben szabad végezni.
- A műhelyben dohányzás és nyílt láng használata tilos. A műhelybe gyújtó eszközt bevinni tilos.
- A műhely természetes szellőztetését biztosítani kell.
- A szellőző nyílásokat eltorlaszolni vagy eltömíteni nem szabad, és azokat tisztán kell tartani. Munkavégzés közben a robbanásbiztos kivitelű elszívó berendezést üzemeltetni kell. Az elszívó berendezés meghibásodása vagy csökkent teljesítménye esetén a munkavégzés nem folytatható.
- A műhelyben csak az oda beosztott, és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személyek tartózkodhatnak.
- A műhelyben csak a munkavégzéshez szükséges éghető folyadék (festék, hígító) tárolható. (I-II. tűzvédelmi fokozatú festékből max. 5 kg-ot, hígítóból 2 litert zárt fémszekrényben.)
- Az éghető folyadékokkal együtt nem odavaló, más anyag (gumi, papír, fa stb.) ideiglenes jelleggel sem tárolható.
- A műhelyben dohányzás és nyílt láng használata tilos. Dohányozni csak a műhelyen kívül kijelölt dohányzó helyiségben szabad. Az égő gyufát, valamint az elhasznált dohányneműt csak a vízzel töltött edénybe szabad elhelyezni.
- A műhely természetes és mesterséges szellőzését, illetve szellőztetését biztosítani kell.
- A szellőzőnyílásokat eltorlaszolni vagy eltömíteni nem szabad, valamint azokat tisztán kell tartani. Az elszívó berendezés félévenkénti felülvizsgálatáról és tisztításáról gondoskodni kell.
- Az önműködő csukó szerkezettel ellátott ajtót kitámasztani, ill. eltorlaszolni tilos.
- A műhelyben tartózkodó dolgozók csak antisztatikus ruhát és vasalatlan lábbelit viselhetnek, valamint a munkavégzéshez csak szikramentes eszközöket, szerszámokat használhatnak.
- A műhelyben csak az oda beosztott, és tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személyek tartózkodhatnak.
- A műhelyben nem robbanásbiztos kivitelű villamos-, valamint világítóberendezés (pl. elemlámpa) használata tilos.
- Levegős festékszóró pisztolyok levegőrendszerét olyan mágnes-szeleppel kell ellátni, amely csak abban az esetben biztosítja a levegőszolgáltatást, ha az elszívófülke üzemel.

- A műhelyben csak a folyamatos tevékenységhez szükséges (30 kg) különböző éghető folyadék (festék, hígító) tárolható a páncélszekrényben. A munkatérben 1 órai munkához szükséges mennyiségnél több nem tárolható. Az éghető folyadék tárolásával kapcsolatosan az alábbi előírásokat kell betartani:
- Az elhelyezhető tárolóedények: palack, flakon, doboz, kanna.
- A sérülékeny edények gyűjtőcsomagolása vagy védőburkolása sérülés (felszakadás, törés) ellen nyújtson védelmet.
- Az edényeket kiöntőnyílásukkal felfelé, légmentesen lezárt állapotban szabad tárolni.
- A kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására a megtöltöttekre vonatkozó előírások érvényesek.

17./ A PB gázpalackról üzemeltetett berendezés tűzvédelmi használati előírásai

- Gázpalackot padlástérben, pincében tárolni még üres állapotban is tilos.
- A gázpalack szelepét csak kézi erővel szabad nyitni.
- Minden palackcserénél a tömítést is ki kell cserélni.
- Meghibásodott palackot használni tilos.
- A palackot meghibásodott nyomáscsökkentővel üzemeltetni tilos.
- Minden palackcserénél vagy gázszivárgás esetén szappanos vízzel lekenéses ellenőrzést kell végezni. Az ellenőrzést nyílt lánggal elvégezni tilos.
- Tűz vagy robbanás esetén a palackot a szabadba ki kell vinni. A szelep elzárásával és a palack hűtésével az égést meg kell szüntetni.
- A gázpalack kiürítését vagy a gázelvétel fokozását nyílt lánggal való melegítéssel elősegíteni tilos.
- Tilos a palackon és a hozzátartozó berendezéseken javításokat, módosításokat végezni.

A tűzvédelmi szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért felelős: házi műhely vezetője.

18./ Logisztikai és üzemfenntartási üzem és fémtömegcikk gyártó üzem tűzvédelmi használati előírásai

- Az üzem területén a dohányzás tilos. Dohányozni csak az arra kijelölt helyiségekben szabad.
- Alkatrészmosást csak állandó szellőztetés mellett és mindennemű gyújtóforrás kiiktatásával az arra rendszeresített helyiségben szabad végezni.
- Az üzem területén 50 kg éghető folyadék, a mosó helyiségben 20 kg alkatrész mosására használt éghető folyadék, a kompresszorházban pedig 200 kg utántöltésre szolgáló olaj tárolható.
- A kompresszorházban olajcsere után a fáradt olajat haladéktalanul át kell adni az éghető folyadékot tároló raktárnak.
- A hegesztőműhelyben és a telepített, állandó hegesztési helyeken végzett tűzveszélyes tevékenységhez írásbeli engedély nem kell.
- A gázpalack akkor tárolható felszerelt csatlakozó szerelvényekkel, ha elzáró szerelvénye van, és a tárolóhely az illetéktelen behatolás ellen védve van.
- Az üzem területén csak a napi munkához szükséges oxigén- és gázpalack tárolható.
- A gázpalackot talpán állva, függőlegesen vagy a függőlegestől legfeljebb 60 C fokos szöggel eltérő helyzetben kell tárolni, és eldőlés ellen rögzíteni kell.
- A gázpalack szelepét minden használat után le kell zárni. Az üres palackra a záróanyát és a szelepvédő sapkát fel kell csavarni.
- A gumitömlőket a tömlővégekre csőbilinccsel kell felerősíteni, huzalt alkalmazni tilos.
- A kézi mozgatású hegesztő kocsin rögzítetten szállíthatók a lánghegesztéshez szükséges gázpalackok felszerelt nyomásszabályozóval is, ha a gázpalackok elzáró szerelvénye zárva van, és a szállítást lánghegesztői vizsgával rendelkező személyi végzi vagy irányítja.
- Hegesztés közben ügyelni kell arra, hogy a palackot vagy tömlőt a keletkezett hő és a szétfröccsenő izzó fémrészek ne ériék, ezeken sérülést, kárt ne okozzanak.
- Sérült, ill. kapott menetű gázpalackot felhasználni tilos.
- Az oxigénpalackokat nem szabad zsíros vagy olajos kézzel, ill. ezekkel szennyezett ruhában kezelni, és zsíros vagy olajos ronggyal tisztítani.
- A gázpalack elzáró szerelvényét csak fokozatosan és csak a szükséges nyomatékkel szabad nyitni és zárni.
- A gázelvételt nyílt lánggal vagy előmelegítéssel fokozni tilos.
- Hegesztéskor 5 méteres távolságon belül éghető anyag nem lehet, valamint a helyiség folyamatos szellőzését biztosítani kell.
- A nyomásszabályozókat negyedévenként legalább egyszer biztonságtechnikai szempontból ellenőrizni kell. A gumitömlőket a használatbavételük előtt, valamint 3 havonként tömörségi

próbának kell alávetni. A hegesztő-felszerelésekről törzskönyvet, valamint a negyedéves felülvizsgálatok végrehajtásáról jegyzőkönyvet kell vezetni.

- Kézi villamos ívhegesztés esetén betartandó előírások:
- a hálózati csatlakozó vezeték hossza maximálisan 5 méter lehet,
- a hegesztendő tárgyat a hegesztő berendezéssel csak az áramerősségnek megfelelő keresztmetszetű és szigetelésű kábellel szabad összekötni,
- a kábeleket mechanikai sérülés elleni védelemmel kell ellátni,
- a hegesztési munka ideiglenes megszakításakor vagy végleges befejezésekor a hegesztőgépet ki kell kapcsolni, ill. a főkapcsolóval feszültségmentesíteni kell, és a hegesztőfogót szigetelő alapra kell helyezni.
- Abban az esetben, ha a gázpalack szelepe, a hegesztő berendezés, vagy a csővezeték valamely része körül a szivárgó gáz lángolni kezd, vagy a láng a pisztolyba beég:
- Először a gázpalack, utána az oxigénpalack elzáró szelepét kell haladéktalanul elzárni és vizes ronggyal, víz vagy kézi tűzoltóeszköz igénybevételevel meg kell kísérelni a tűz eloltását és késedelem nélkül értesíteni kell a tűzoltóságot.
- A tűz eloltása után a gázpalackot ki kell vinni a munkahelyről, lehetőleg olyan helyre, ahol az esetleges robbanás a lehető legkisebb kárt okozhatja. Ezután a szelepet meg kell nyitni. A palackot védett helyről, irányított vízszugárral le kell hűteni.
- Gázpalack robbanása esetén a gázpalackot abban az állapotban és helyzetben kell hagyni, amelyben a robbanáskor volt, és a robbanás helyszínét is érintetlenül kell hagyni.
- A hegesztőműhelyben és a telepített hegesztési helyeken az oda be nem osztott személyeknek hegesztetni, oxigén- és disszupalackot kezelni, cserélni tilos. Éghető folyadékot, vagy egyéb nem oda való anyagot ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.
- Hegesztési munkát csak szakképzett és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező dolgozó végezhet.
- Festékből és hígítóból együttesen legfeljebb 150 kg tárolható az arra kialakított raktárban.
- Az üzem takarítását szükség szerint, a nagytakarítást pedig hetente el kell végezni.

19./ Csőszerelő műhelyre vonatkozó előírások

- Elektromos forrasztópáka használata során, ha a vezeték nem elég hosszú, szabványos, védőérintkezős hosszabbítót kell használni. A pákát a hálózathoz csak szabványos dugaszolóval szabad csatlakoztatni. Munka befejezésekor, ill. félbehagyásakor a pákát feszültségmentesíteni kell.
- Gázfűtésű páka használata után a gázcsapot a pákán és a palackon egyaránt el kell zárni.
- Forrasztólámpa üzemeltetése során az alábbiakat kell betartani:
- a lámpa töltését nyílt láng és éghető anyagok közelében végezni tilos,
- a szétfolyt tűzveszélyes üzemanyagot a lámpa begyújtása előtt fel kell itatni,
- égő vagy meleg lámpát feltölteni tilos,
- égő lámpát felügyelet nélkül hagyni még ideiglenesen sem szabad,
- rendszeresen gondoskodni kell a lámpa ellenőrzéséről, karbantartásáról,
- a munka befejezése után a lehűlt lámpát az erre a célra biztosított fémszekrénybe kell elzárni.
- A forrasztás helyétől az éghető anyagot olyan távolságra kell eltávolítani, hogy a lecsepegő forró fém tüzet ne okozzon.
- Faláttöréseknél a szomszédos helyiségekből a gyúlékony anyagot el kell távolítani vagy vizes ponyvával le kell takarni.
- Az ideiglenes jellegű munkahelyen végzett forrasztáshoz írásos engedély szükséges. Az engedélyben előírtakat be kell tartani.
- A kihűlt pákákat a munka befejezése után fémszekrénybe kell elzárni.

20./ Edzőműhelyre vonatkozó előírások

- A műhelyt úgy kell kialakítani, hogy jól szellőző és kellő magasságú legyen.
- A helyiség padozatának nem éghető anyagból kell készülni, és jól moshatónak kell lenni.
- A padlóra került olajszenyvedést homokkal fel kell itatni, tilos a felitatásra fűrészpport használni.
- A berendezések felülvizsgálatát és tisztítását szükség szerint, de havonta legalább egy alkalommal el kell végezni, a helyiséget rendben és tisztán kell tartani, ott - a napi munkához szükséges anyagokon felül - tűzveszélyes anyagot tárolni tilos.
- Munka befejeztével a tüzet meg kell szüntetni és a helyiséget áramtalanítani kell.

- A villamos fűtésű kemencék ajtóit biztonsági kapcsolóval kell ellátni, hogy nyitott állapotban feszültségmentesek legyenek. Nyitás előtt le kell az áramot kapcsolni, mivel a fűtőspirálok feszültség alatt vannak, és a hőkezelő dobozok, rakodószerszámok az áramot jól vezetnek.
- A villamos kemencéket és az egyéb villamos berendezéseket gyakran kell ellenőrizni, hogy földelésük kifogástalan legyen. Az edzőterem villamos berendezéseit főkapcsolóval kell ellátni az azonnali áramtalanítás érdekében.
- A villamos fűtésű kemencék adagolását és szabályozását szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező dolgozók végezhetik.

21./ Raklapgyártásra illetve éghető anyagú bútor gyártásra vonatkozó előírások

- A raklapgyártás alapanyag- és készterméktároló egész területén tilos a dohányzás és a nyílt láng használata. Dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad!
- Éghető folyadékok (festék, hígító, olaj, stb.) tárolni és felhasználni tilos!
- 2500 db raklapnál többet tárolni tilos!
- A raklaptárolónál az alábbi előírásokat kell figyelembe venni: a raklapok maximális tárolási magassága és az építménytől való minimális tárolási távolsága 2 méter lehet, továbbá a tárolási helyen az asztalosműhely ajtajának vonalában, az ajtó szélességének megfelelő közlekedési utat kell biztosítani,
- A keletkezett fűrészport naponta, a munka befejezése után össze kell gyűjteni és a tárolásra kijelölt konténerben kell tárolni!
- A fűrészportároló konténer mellett a dohányzás és nyílt láng használata tilos! A tilalmat táblával kell jelölni!
- Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység (hegesztés, lángvágás) csak a vonatkozó előírások szigorú betartása mellett (írásbeli engedély) végezhető!
- Az összegyűjtött fűrészportároló konténer szükség szerint, de legalább hetente el kell szállítani, és ki kell üríteni! Amíg a konténer, szállítás alatt áll, addig az összegyűjtött anyagot zsákban kell tárolni!
- A fűrészportároló konténer mellett 1 db „P” jelű 6 kg-os kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni! A készüléket az időjárás viszontagságaitól védeni kell!

22./ MEO épület tűzvédelmi használati előírásai

- Az épület egész területén tilos a dohányzás és nyílt láng használata. Dohányozni csak az arra kijelölt helyiségben szabad. A hamutartó csak nem éghető anyagból készülhet.
- Éghető folyadékok (festék, hígító, olaj stb.) felhasználni és tárolni tilos.
- A készáru átadása, átvétele csak felügyelet mellett történhet.
- Az udvaron árut tárolni tilos.
- Az épület területén 70.000 m²-nél több áru nem tárolható.
- A helyiséget csak gumisorjázó tevékenység végzésére szabad használni.
- A sorjázott gumihulladékot a munkaidő befejeztével össze kell gyűjteni. Az összegyűjtött hulladék elszállításáról a munkát megrendelő cégek kötelesek gondoskodni.
- A helyiségben 2 db 6 kg „P” jelű és 1 db 2 kg-os CO₂ kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
- A tűzoltó eszközöket (fali tűzcsap, kézi tűzoltó készülékek) eltorlaszolni még átmeneti időre sem szabad, hozzáférhetőségüket biztosítani kell. A tűzoltó felszereléseket tűzoltáson kívül más célra felhasználni tilos.
- A helyiségben gyújtási veszélyt nem jelentő világítás használható. A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.
- Villamos berendezés javítását csak szakképzett villanyszerelő végezheti.
- A helyiségben éghető folyadék tárolása tilos.
- A helyiséget utolsónak elhagyó felügyelőnek eltávozás előtt ellenőriznie kell a munka befejeztével kapcsolatos feladatok végrehajtását. A tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni.

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért felelős: MEO vezető.

23./ Autószerelő műhely tűzvédelmi használati előírásai

- A műhely területén a dohányzás és nyílt láng használata tilos.
- A dohányzásra kijelölt helyiséget égő dohányneművel elhagyni tilos.
- A műhely területén benzinnel alkatrészmosást végezni nem szabad.
- A tiszta és az olajos rongyok tárolására egymástól elkülönített, nem éghető anyagból készült és fedővel ellátott tárolóedényeket kell elhelyezni. Az edényen "olajos rongy" feliratot kell elhelyezni.

- A gépjárműbe vagy gépjárműből üzemanyagot tölteni, illetve leereszteni csak szellőzés mellett szabad.
- A gépjármű motorikus része vagy az üzemanyagtartály közelében hegesztéssel járó munkát végezni csak abban az esetben szabad, ha az üzemanyagtartályt leszerelték, valamint a hegesztés helyét és környékét a ráakódott szennyeződéstől előzetesen megtisztították.
- A műhely és a szerelőaknák napi tisztán tartásáról gondoskodni kell.
- Az ellenőrző (stekk) lámpa égőjét mechanikai sérülés ellen védőráccsal kell ellátni. Munkavégzéskor csak ép burájú lámpát szabad használni.
- A műhely területén elhelyezett gépjárművek villamos berendezéseit feszültségmentesíteni kell.
- Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad.
- A műhelyben tűzveszélyes anyaggal rakott gépkocsit tárolni tilos.
- A gépkocsikat csak úgy szabad a műhelyben tartani, hogy azok tűz esetén könnyen eltávolíthatók legyenek.
- Akkumulátort tölteni csak az arra kijelölt helyiségben szabad.
- Tilos a szerelőaknában tűzveszélyes anyagokat, olajos rongyot vagy használt gépalkatrészeket tárolni.
- A 2 kg-os propán-bután gázpalackot csak tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező személyek kezelhetik.
- A gázlángot forrasztáson kívül más tevékenységhez használni tilos.
- A palack szelepét csak kézi erővel szabad nyitni.
- Meghibásodott palackot használni, házilag javítani tilos.
- Minden palackcserénél vagy gázszivárgás észlelése esetén szappanos vízzel történő lekenéssel ellenőrzést kell tartani. Tilos az ellenőrzést nyílt lánggal végezni!
- A melegítőfejen tilos bármilyen sütés, főzés.
- Gáz kivétele céljából a palackot felmelegíteni tilos.
- Üzemanyagtartályt, valamint annak közelében melegíteni tilos.
- A targoncák szikratörőinek műszaki állapotát félévenként felül kell vizsgálni.
- Éghető folyadékból egy műszaknak megfelelő mennyiséget és max. 15 kg-ot szabad tárolni fémlemez szekrényben.

24./ Az akkumulátortöltő (a tevékenység végzése szünetel):

- A helyiségben dohányozni, gyújtóeszközt bevinni tilos.
- A helyiségben olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelent.
- A szellőzés lehetőségét biztosítani kell. Recirkulációs szellőzés nem alkalmazható. A szellőztetőrendszer nyílásait eltorlaszolni nem szabad.
- Csak robbanást nem okozó világítást szabad alkalmazni.
- A hőmérséklet + 30 oC és - 5 oC között legyen.
- Helyiség ajtaja nem éghető anyagú és önműködően csukódó legyen.
- Padlóösszefolyó zompot kell alkalmazni.
- A helyiségben falon kívül csővezeték szerelni tilos.
- Akkumulátor javítás a helyiségben nem végezhető.

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért, ill. betartatásáért felelős: Gépjármű üzemfenntartási művezető.

25./ Ruhai üzem tűzvédelmi használati előírásai

- Dohányozni az üzem egész területén tilos, csak az arra kijelölt dohányzó helyiségben szabad. A dohányzó helyiséget égő dohányzóművel elhagyni tilos.
- A vasalókat csak az arra rendszeresített nem éghető anyagú tartóba szabad munka közben letenni.
- A nem használt villamos berendezéseket áramtalanítani kell.
- A gépek javításához szükséges éghető folyadékból legfeljebb 160 kg tárolható. A használat közben lecsepegett folyadékot azonnal fel kell törölni.
- Tilos a padlásfeljárót hulladék anyagot tartalmazó zsákokkal vagy bármely más tárggyal ideiglenesen is eltorlaszolni.
- Az üzem területén alapanyagból a műszaknak megfelelő mennyiséget szabad tárolni.
- A készárut naponta át kell adni a raktárnak.
- A dolgozók kötelesek minden rendellenességet a művezetőnek jelenteni. A munkafolyamatot csak a hiba elhárítása után szabad folytatni.
- A termelés során keletkezett hulladékot műszak végén minden teremből el kell távolítani.
- A varrógépek műszakonkénti tisztítását el kell végezni.

- A szabásgépeken a köszörűket védőburkolattal kell ellátni és a szikra felfogására vizes edényt kell elhelyezni.
- A szabásgépek alját és környékét tisztán kell tartani, az összegyűlt hulladékot szükség szerint, de műszakonként legalább két alkalommal össze kell söpörni és eltávolítani.
- A szabásgépek köszörűinek szikraterét naponta háromszor ki kell takarítani.
- A szabásgépek áramtalanítását munka befejeztével el kell végezni.
- Karbantartás során a varrógépeket levegővel ki kell fúvatni, és az armatúrák takarítását is el kell végezni.

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért felelős: ruhaipari üzem vezetője.

26./ Vegyszerraktár tűzvédelmi használati előírásai

- A vegyszerraktárban tilos a dohányzás és a nyílt láng használata.
- A vegyszerraktárban idegen személy nem tartózkodhat. Fogvatartott vegyszerkiadást, átféjtést csak felügyelet jelenlétében végezhet.
- A vegyszerraktárban tevékenységet csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet.
- Hidrogénperoxidot csak fémpolcon, vagy állványon szabad tárolni.
- A jelöletlenül beérkező tűzveszélyes anyagokat előírások szerinti jelöléssel kell ellátni (magyar nyelvű feliratozás a tűzveszély vonatkozásában) az anyagok kiadása, csak a jelölés után lehetséges. Az adagoló kannát is el kell látni az anyagra vonatkozó feliratozással.
- Vegyi anyagok kezelése közben a lecsepegett anyagot fel kell itatni és a veszélyes hulladék kezelésével kapcsolatos előírásoknak megfelelően kell tárolni.
- A raktárban vegyszerek tárolása, lefejtése, kiadása céljából egy ember nem tartózkodhat.
- Meghibásodott edényben vegyszert tárolni még ideiglenesen sem szabad.
- A raktárban csak zártrendszerű gáz-, vagy meleg vizes fűtés alkalmazható.
- Tilos a vegyszeres edények nyílt lánggal történő ellenőrzése.
- A vegyszerraktár állandó szellőzéséről gondoskodni kell. A szellőzőnyílást úgy kell kialakítani, hogy azon tűzveszélyes anyagot bedobni nem lehessen.

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért felelős: a raktár vezetője

27./ Segédanyagraktár tűzvédelmi használati előírásai

-
- A raktár területén dohányzás és nyílt láng használata tilos. Dohányozni csak az arra kijelölt helyiségben szabad. A dohányzó helyiséget égő dohányneművel elhagyni tilos.
- A raktárban 3 kg-nál több éghető folyadék nem tárolható.
- A raktárban éghető folyadékot más edénybe átfejteni, kimérni tilos.

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért felelős: a raktárvezető.

28./ Fonalraktár tűzvédelmi használati előírásai

-
- A fonalraktár egész területén tilos a dohányzás és nyílt láng használata. Dohányozni csak az arra kijelölt helyiségben szabad. A dohányzó helyiséget égő dohányneművel elhagyni tilos.
- Tilos a fonalraktárba olyan szállítóeszközzel bemenni, amely tüzet okozhat.
- A fonalraktár területén éghető folyadékot tárolni tilos.
- Olajos, nedves fonalhulladékot, szabászati hulladékot tilos bálába kötözni.
- Szikrafogó nélkül diesel targoncát a fonalraktár területén használni tilos.
- Gondoskodni kell az összegyűjtött fonal és szabászati hulladék folyamatos elszállításáról.
- A targoncák szikrafogójának állapotát félévente ellenőrizni kell.

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért felelős: a raktárvezető.

29./ A fatárolás (zárt helyiségben) tűzvédelmi használati előírásai

- A tároló helyiségben tilos a dohányzás és a nyílt láng használata. Dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad. A dohányzó helyiséget égő cigarettával elhagyni tilos!
- Tilos a tároló helyiségbe olyan szállító eszközzel bemenni, amely tüzet okozhat.
- A tároló helyiségben tilos gázpalackot és éghető folyadékot tárolni.
- Szikrafogó nélkül diesel targoncát a tároló helyiség területén használni tilos. A targoncák szikrafogóját félévente ellenőrizni kell.
- A rakatok nagyságát az alábbiak szerint kell kialakítani: szélesség: 5m, hosszúság: 10m, magasság: 3m. A rakatok között 2m közlekedési utat kell biztosítani.

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért felelős: a raktárvezető.

30./ Nyersáruraktár tűzvédelmi használati előírásai

- A raktárban csak az oda beosztott személyek tartózkodhatnak.
- A raktárban nyílt láng használata és a dohányzás tilos. Dohányozni csak az arra kijelölt helyiségben szabad. A dohányzó helyiséget égő dohányneművel elhagyni tilos.
- A raktárban éghető folyadékot tárolni tilos.
- A raktárban csak gőz- vagy melegvízfűtés alkalmazható.
- A nyersárut polcokon kell tárolni.

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért felelős: a raktárvezető.

31./ Ruhaiipari üzem készáruraktárának tűzvédelmi használati előírásai

- A raktárban nyílt láng használata és a dohányzás tilos. Dohányozni csak az arra kijelölt helyiségben szabad. A dohányzó helyiséget égő dohányneművel elhagyni tilos.
- A raktárban csak az oda beosztott személyek tartózkodhatnak.
- Az áru kiszállítását úgy kell szervezni, hogy az árukészlet biztonságosan tárolható legyen.
- A raktárban éghető folyadékot tárolni tilos.
- A raktárban csak gőz- vagy melegvízfűtés alkalmazható.
- Műszak befejeztével az ablakokat be kell zárni.
- A készárut polcokon és raklapokon kell tárolni.

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért felelős: a raktárvezető.

32. Ruhaiipari üzem alapanyag-raktárának tűzvédelmi használati előírásai

- A raktárban nyílt láng használata és a dohányzás tilos. Dohányozni csak az arra kijelölt helyiségben szabad. A dohányzó helyiséget égő dohányneművel elhagyni tilos.
- A raktárban csak az oda beosztott személyek tartózkodhatnak.
- A raktárban éghető folyadékot tárolni tilos.
- A raktárban csak gőz- vagy melegvízfűtés alkalmazható.
- Az alapanyagot raklapokon kell tárolni.

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért felelős: a raktárvezető.

33./ Mosoda tűzvédelmi használati előírásai

- A mosoda területén tilos a dohányzás és nyílt láng használata. Dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad. A dohányzásra kijelölt helyet égő dohányneművel elhagyni tilos.
- A szárítóhelyiségeket üzemeltetés alatt felügyelet nélkül hagyni tilos.
- Tilos a tokozott szekrényekre ruhát rakni.
- A mosoda egész területén rendszeresen kell takarítani.
- A vasalókat csak az arra rendszeresített tartókba szabad munka közben letenni.
- A mosoda egész területén éghető folyadékot tárolni és felhasználni tilos.

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért felelős: a mosodavezető.

34./ Szilárd tüzelésű kazánok tűzvédelmi használati előírásai

- A kazánházban tilos a dohányzás és a nyílt láng használata.
- A kazánokkal egy légtérben a tüzelő anyag (faáru) elhelyezése nem megengedett.
- A szilárd tüzelőanyag üzemelésű tüzelő- és fűtőberendezést csak szilárd tüzelő-, vagy engedélyezett begyűjtő anyaggal szabad begyűjtani és üzemeltetni.
- A füstcsövet 1,5 méterenként, de legalább egy helyen fémbilincsel az épületszerkezethez kell rögzíteni és a kéménybe jól illesztetten (hézagmentesen) kell csatlakoztatni. A füstcső és a rögzítő bilincs a környezetére gyújtási veszélyt nem jelenthet.
- Füstelvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghető, az égéstermék legmagasabb hőmérsékletén is megfelelő szilárdságú füstcsövet szabad használni.
- Olyan kéményt nem szabad használni, amelynek falaiba éghető anyagú épületszerkezet van beépítve, amelynek műszaki állapota nem megfelelő, amelynél a jogszabály szerinti vizsgálatot és tisztítást nem végezték el.

- A tüzelő-, fűtőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő és arra alkalmas személyre szabad bízni.
- A munkahelyen a munka befejezésekor a vaskályhákban a tüzet el kell oltani és a salakot el kell távolítani. A munkahely elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért felelős: a művezető

35./ A hulladék előkezelő műhely tűzvédelmi használati előírásai

- A műhelyeket csak a tevékenységgel kapcsolatos tevékenységekre szabad használni.
- Dohányozni csak a dohányzásra kijelölt helyiségben szabad.
- A szétszerelt anyagok elszállításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- A műhelyben éghető folyadék tárolása tilos.
- Olajos rongy, kóc, stb. csak fedéllel ellátott fémedényben gyűjthető.
- A műhelyben csak a zavartalan munkavégzéshez szükséges – közlekedési útvonalakat, villamos kapcsolókat, berendezéseket, tűzoltó eszközöket nem akadályozó – anyagok tárolhatók.
- A műhelyben helyi javítás esetén elvégzendő alkalmyszerű tűzveszélyes tevékenységet (lángvágás, hegesztés) csak az illetékes vezető előzetes írásbeli engedélye alapján szabad végezni.
- A műhelyben az esetlegesen ott keletkezett tűz oltására 4 db kézi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
- A műhelyben a műszak befejezése után a felügyelő személyzetnek ellenőrzést kell tartani a következők figyelembe vételével: a közlekedési, menekülési útvonalak, kijáratok szabadon vannak-e, a tűzoltó felszerelések hozzáférhetőek-e, a villamos berendezések áramtalanítása megtörtént-e.
- A műhely átvizsgálásakor észlelt hiányosságokat azonnal meg kell szüntetni.

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért felelős: a művezető.

36./ A zárszerelő műhely tűzvédelmi használati előírásai

- A zárszerelő műhelyben tilos a dohányzás. Dohányozni csak a kijelölt helyiségben szabad.
- A zárszerelő műhelyt csak rendeltetésnek megfelelő (zárszerelési) feladatára szabad használni.
- A helyiségben csak a folyamatos tevékenységhez szükséges mennyiségű – közlekedési útvonalat nem akadályozó – anyagok tárolhatók.
- A zárszerelő műhely területén csak a szerszámok, eszközök tárolására rendszeresített szekrényeket szabad elhelyezni úgy, hogy azok a tűzvédelmi berendezések, felszerelések, készülékek megközelítését ne akadályozzák. A szerszámok, eszközök tárolására fémből készült szekrényeket kell használni, azokat rendeltetésüktől eltérő más célra felhasználni nem szabad.
- A zárszerelő műhelyben a műszak befejezése után a felügyelő személyzetnek ellenőrzést kell tartani a következők figyelembe vételével: a közlekedési, menekülési utak, kijáratok szabadon vannak-e, a tűzoltó felszerelések, tűzoltó készülékek hozzáférhetőek-e, a villamos berendezések áramtalanítása megtörtént-e.
- A helyiség átvizsgálásakor észlelt hiányosságokat azonnal meg kell szüntetni.
- A zárszerelő műhelyben kisebb tüzek oltására 3 db 6 kg-os A-B-C porral oltó kézi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért felelős: a művezető.

37./ A nádszövő üzem tűzvédelmi használati előírásai (a tevékenység végzése szünetel)

- Az üzemszűző egész területén tilos a dohányzás és a nyílt láng használata. Dohányozni csak az arra kijelölt helyiségben szabad. A helyiség bejáratánál el kell helyezni: „DOHÁNYZÁSRA KIJELELT HELYSÉG” feliratot.
- Csak nem éghető anyagú hamutartót lehet használni. A hamutartót tilos olyan helyen kiüríteni, ahol tüzet vagy robbanást okoz.
- A nádszövő csarnokokban csak az ott folytatott folyamatos munkavégzéshez szükséges alapanyagok helyezhetők el, a keletkezett készáru folyamatos elszállításáról heti két alkalommal gondoskodni kell.
- A keletkező nádhulladékot mind az épületből, mind pedig az üzem épület környékéről folyamatosan a kijelölt hulladéktárolóba (Fertőszentmiklós) kell szállítani.
- A szövőterembe nyíló fém ajtókat – a szállítás idejét kivéve – becsukott állapotban kell tartani.
- A szövőteremben 2 m széles közlekedési útvonalat kell biztosítani a helyiség teljes hosszában a kijáratok irányában. A közlekedési útvonalat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad, azt állandóan szabadon kell tartani.
- A nád szállítása csak kifogástalan műszaki állapotú járművel végezhető.

- A nádüzem helyiségében éghető folyadék tárolása tilos.
- A fűtőtesteken, azok 0,8 m-es körzetben éghető anyag tárolása nem engedélyezett.
- A szövőteremben az ott esetlegesen keletkező tűz oltására 4 db 6 kg-os „P” jelű ABC porral töltött 2 db 2 kg-os CO₂-vel töltött kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni. A kézi tűzoltó készülékek megközelítését állandó jelleggel biztosítani kell.
- A tűzcsapszekrény nyitását a felügyelő személyzet tudja végezni. A tűzcsapszekrény megközelítését állandó jelleggel biztosítani kell.
- A gép működéséhez szükséges anyagokat (kenőolaj, teli és üres huzalorsók, drót) csak a kijelölt helyen és rendezetten szabad tárolni.
- A villamos berendezések javítását csak szakképzett villanyszerelő végezheti.
- A munka befejeztével kapcsolatos feladatok:
- A napi munka befejezésekor (záráskor) az üzemhez tartozó összes helyiséget az üzemvezető, vagy általa kijelölt személy köteles ellenőrizni, hogy a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak végrehajtása megtörtént-e.
- Az ellenőrzés terjedjen ki a takarítási munkálatok elvégzésére, a közlekedési utak szabadon tartására, az árutárolás követelményeinek betartására, nem maradt-e hátra olyan állapot, helyzet, melyből tüzeset keletkezett, a helyiséges biztonságos zárására (ablakok, ajtók), a hulladék eltávolítására, hulladékgyűjtő tartályok kiürítésére, a feszültségmentesítés (áramtalanítás) elvégzésére, a tűzoltó felszerelések (kézi tűzoltó készülékek, fali tűzcsap) helyeinek szabadon tartására, megközelítésének lehetőségeire.
- Szabálytalanság észlelése esetén gondoskodni kell annak azonnali megszüntetéséről. Az ellenőrzést végző csak akkor adhat engedélyt a zárás végrehajtására, ha a zárást megelőző ellenőrzés során hiányosságot nem tapasztalt, illetve az észlelt hiányosságot megszüntette.

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért felelős: a művezető.

38./ Zrínyi utcai üdülő tűzvédelmi használati előírásai

- Az épületben, illetőleg helyiségeiben a rendeltetésszerű használatától eltérő tevékenység nem folytatható.
- A kereskedelem által forgalmazott tisztítóeszközök és piperecikkek használatát és tárolását csak a csomagoláson vagy edényzeten feltüntetett használati utasítás szerint szabad végezni.
- A tetőtérben könnyen gyulladó anyagokat (papír, rongy stb.) tárolni tilos. Egyéb anyagokat pedig csak úgy és olyan mennyiségben szabad elhelyezni, hogy azok szükség esetén könnyen eltávolíthatók, a tetőszerkezet és a kémény pedig megközelíthető legyen.
- A villamos berendezéseket és azok kapcsolóit, a tűzoltó készülékeket és a közlekedési utakat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.
- Az ágyban való dohányzás szigorúan tilos.
- Az égő gyufa és dohánynemű, valamint az elhasznált dohánynemű elhelyezésére nem éghető anyagú hamutálakat kell biztosítani. A hamutálak tartalmát csak fedővel ellátott fém szemetes edénybe szabad kiüríteni.
- Fűtészmaradás esetén csak zárt rendszerű, engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú elektromos hőfejlesztő berendezést szabad használni.
- A fűtőberendezésen és vezetékén éghető anyagot elhelyezni tilos.
- Kávéfőzés csak a konyhában engedélyezett.
- A gáz- vagy villanytűzhely használatának befejezése után azt el kell zárni.
- A szabadban tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
- A tüzelés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlében tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, vagy a tűz eloltható.
- A világítóberendezést és a világítóeszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetre tűzveszélyt ne jelentsen.
- A villamos berendezés, fogyasztó készülék és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy azok az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsenek.
- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket időszakos vagy végleges használaton kívül helyezéskor esetén a villamos hálózatról le kell választani.
- Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt elsősorban a tűzoltóságnak késedelem nélkül jelezni. Tűzoltóság hívószáma: 105.
- A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, illetve az emberi beavatkozás nélkül megszünt tüzeket is kötelesek késedelem nélkül a tűzoltóságnak jelenteni, és a kár helyszínét a vizsgálat befejezéséig változtatlanul hagyni.

- Az üdülőt utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell győződnie arról, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt hiányosságot, szabálytalanságot meg kell szüntetni.
- Az üdülőt utolsóként elhagyó személynek az épület villamos berendezéseit a villamos hálózatról le kell választania (feszültségmentesítenie kell).
- A Tűzvédelmi Szabályzatban előírtakat az üdülők minden külön felhívás vagy intézkedés nélkül is kötelesek végrehajtani.

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért felelős: a gondnok.

VI. fejezet

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározása, illetve előzetes egyeztetésre jogosultak köre.

A Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft területén:

- tűzvédelmi vezető,
- műszaki osztályvezető,
- FTC kiemelt művezető
- FTC üzemvezető,
- Üzemfenntartás kiemelt művezető,
- Üzemfenntartási művezető.

VII. fejezet

Tűzvédelmi oktatás

A személyi állománynak és a fogvatartottaknak meg kell ismerniük a vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, a tüzesetek és a műszaki mentést igénylő káresetek jelzésével, továbbá a tűz oltásával és a műszaki mentéssel kapcsolatos kötelezettségeiket.

- A személyi állomány tagjai kötelesek a tűzvédelmi oktatásokon és a rendszeres továbbképzéseken résztvenni, ennek során a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítani, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerni.
- A személyi állomány tagja, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztatható.
- Minden fogvatartottat a befogadásakor tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, amelynek ki kell terjednie a bv. szerv területén betartandó általános tűzvédelmi használati szabályokra, valamint a dohányzás és a vízmelegítés szabályira.
- Az oktatás tényét írásban kell rögzíteni, amelyet a fogvatartott aláírásával köteles igazolni.
- Az oktatási anyagot a bv. szerv Házi rendjébe be kell építeni.
- Minden foglalkoztatottat munkába állásakor, valamint a munkahely, technológia, munkakörülmény, munkakör, munkafolyamat, vagy az alkalmazott tűzveszélyes anyagok megváltozásakor tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni az alábbiak figyelembe vételével: a bv. szerv személyi állományi tagját, ha robbanásveszélyes munkakörben alkalmazzák, valamint a fogvatartotti munkavállalókat negyedévenként, a tűzveszélyes munkakörökben foglalkoztatottakat, továbbá a hegesztéssel, nyílt láng használatával és a tüzelő, fűtő berendezésekkel foglalkozó dolgozókat félévenként, a nem tűzveszélyes munkakörökben foglalkoztatottakat évente kell ismétlődő tűzvédelmi oktatásban részesíteni.
- Az oktatás, illetve továbbképzés kiterjed: a bv. szerv tűzvédelmi szabályzatában, valamint tűzriadó tervében foglaltakra; a munkahely, munkafolyamatok, tűzveszélyes anyagok, alkalmazott tűz- vagy robbanásveszélyes technológia veszélyeire; a tűz megelőzési és használati szabályokra; a tűzjelzés és riasztás módjaira; a kiürítési, menekülési utakra, vészkijáratokra; a tűz esetén követendő magatartásra; a tűzoltó berendezések, technológiai, üzemi közművek elzáró berendezéseinek helyére, kezelésére; a munka megkezdése előtti, a munka alatti, valamint a munka befejezése utáni tűzvédelmi teendőkre; a tűzvédelmi előírások megszegésének következményeire.
- Az oktatáshoz az oktatást végzőnek oktatási anyagot kell készíteni, amit a bv. szerv vezetőjével jóvá kell hagyatni. Az oktatási anyagot az oktatási naplóban kell tartani.
- A tűzvédelmi továbbképzés, valamint oktatás tényét írásban rögzíteni kell és az azon való megjelenést a munkavállaló aláírásával igazolni köteles. Az oktatások rögzítésére szolgáló oktatási naplót meg kell őrizni és ellenőrzéskor azt be kell mutatni.

VIII. fejezet

Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágak és munkakörök

Jogszámban meghatározott alábbi foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható:

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.
7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.

A meghatározott foglalkozási ágak, illetve munkakörök szerinti tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával (a továbbiakban: szakvizsga) rendelkező személy végezhet. Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a vezetőnek (munkáltatónak) is, aki a meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja. Szakvizsgára az a személy bocsátható, aki az oktatási tematika szerint megtartott felkészítő tanfolyamon vagy továbbképzésen részt vett, és a meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében legalább az Országos Képzési Jegyzékben szereplő műszaki szakképesítéssel vagy érettségivel rendelkezik.

A szakvizsgával rendelkező személy bizonyítványa érvénytelen, ha

- a tűzvédelmi hatóság megállapította, hogy az oktatás vagy a szakvizsgáztatás az e rendeletben foglalt előírásokat súlyosan sérti (különösen ilyennek minősül, ha az oktatás részben vagy teljesen elmarad, a szakvizsga lefolytatása vagy a szakismeretek számonkérése nélkül történik meg a bizonyítvány kiállításával),
- a tűzvédelmi hatóság megállapította, hogy a szakvizsgával rendelkező személy foglalkozása körében tűzvédelmi szabály megszegésével tüzet okoz, vagy munkája közvetlen tűzveszélyt jelent környezetére.

IX. fejezet

1./ A tűzjelzéssel kapcsolatos feladatok.

- A bekövetkezett tüzeset esetén a jelen szabályzat mellékletét képező „Tűzriadó Terv” szerint kell eljárni.
- Amennyiben a tűzjelző központba (ügyelet) érkezik, a tüzet jelző riasztás, azt azonnal, mindennemű mérlegelés nélkül továbbítani kell a tűzoltóság felé; a jelzés tartalmának ellenőrzése, kiegészítése csak ezt követően történhet.
- A tűzjelzés más hívásokkal szemben elsőbbséget élvez.
- A tűzjelzésnek, a kárjelzésnek tartalmaznia kell a tüzeset, káreset pontos helyét (címét), emberélet veszélyben van-e, mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyben, a jelző nevét, a jelzésre használt távbeszélő számát.
- Aki a tüzesetet vagy tűzveszélyt észlel, és ezt a hatóságnak nem jelenti, tűzjelzésre távbeszélőjét nem bocsátja rendelkezésre, szándékosan megtevesztő tűzjelzést ad, hatvanezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
- A tűzjelzés, a kárjelzés során a jelzést felvevő szerv a jelző személytől további kiegészítő információt kérhet, amelyre az elvárhatóság szerinti választ meg kell adni.
- Az eloltott tüzet is kötelező haladéktalanul bejelenteni a Soproni Hivatásos Tűzoltósághoz, és a tüzvagy káreset helyszínét a tűzvizsgálat lefolytatásáig változatlanul kell hagyni.

2./ A tűzoltással kapcsolatos feladatok

- Meg kell szervezni a felderítést, gondoskodni kell az ezt végzők megfelelő védőeszköz ellátásáról, pl. kézilámpa, légzőkészülék, stb
- Biztosítani kell a helyiségbe történő bejutást.
- Életveszély esetén a veszélyeztetett személyek mentésének és biztonságba helyezésének megszervezése.
- Ezzel egyidejűleg a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel meg kell kezdeni a tűz oltását
- Meg kell kezdeni az érintett terület kiürítését, a veszélyeztetett anyagokat abból a helyiségből el kell távolítani vagy biztonságos távolságra kell áthelyezni és őrzéséről gondoskodni kell.
- A gázpalackot, éghető folyadékot (festék, hígító stb.), azok tárolóedényét a leggyorsabban biztonságos helyre - tűztől védett területre – kell szállítani.

- Elektromos tűz esetén első teendőként az áramtalanítást kell végrehajtani, a tűzvíz ellátó rendszerről az oltóvíz-vételre csak a káreset helyszínének áramtalanítása elvégzése után kerülhet sor
- Gáztűznél a gáz főelzáró csapját az erre rendszeresített kulccsal le kell zárni, elektromos tüzet vízzel oltani tilos.
- Az NSZT egységparancsnoka a hivatásos tűzoltóság helyszínre érkezéséig a tűz oltását irányítja, aki minden intézkedését megelőzően a biztonsági tiszt egyetértését kikéri. A biztonsági tiszt egyetértése, döntése hiányában a tűzoltás vezetője intézkedést nem fogantathat.
- A hivatásos tűzoltóság megérkezése után a biztonsági tiszt intézkedik azok helyszínre kísérésére, a szükséges tájékoztatás megadására, ennek érdekében a hivatásos tűzoltóság egységeivel együttműködik, akinek egységparancsnoka a tűzoltás vezetésének átvételét követően is csak a biztonsági tiszt egyetértésével jár el az intézet és a hivatásos tűzoltóság együttműködési megállapodásának megfelelően
- A tűz oltásának felelős vezetője a tűzoltásvezető, aki a tűzoltóság vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő tagja lehet.
- magánszemélyeket a tűz oltásában és a mentési munkálatokban az életkoruk, egészségi és fizikai állapotuk alapján elvárható közreműködésre kötelezhet;
- a jogi személyeket, valamint a magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteit a tűz oltásában és a mentési munkálatokban való közreműködésre kötelezhet;
- elrendelheti, hogy a tűzoltásban résztvevők és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek tulajdonában, használatában, kezelésében álló területre, létesítménybe, épületbe, helyiségbe bontással is behatolhassanak.
- A tűzoltásvezető a tűz által veszélyeztetett és a tűz oltásához szükséges területen minden tevékenységet korlátozhat, megtilthat, elrendelheti az illetéktelen vagy a veszélyeztetett személyek, valamint az anyagi javak eltávolítását, a terület kiürítését.
- A tűzoltásban való közreműködés, az abban való segítségnyújtás mindenkinek állampolgári kötelessége.
- Aki nem tesz eleget a hatóság azon felhívásának, hogy a tűz oltásában személyesen közreműködjék, illetőleg hogy járművét vagy a tűz oltására alkalmas eszközt a tűz oltásához bocsássa rendelkezésre,
- tűz esetén a tűzoltás vezetőjének intézkedését nem hajtja végre, vagy a tűzoltás eredményessége érdekében szükséges felvilágosítást nem adja meg, hatvanezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
- a Bv.szervek egységeinek a tűzoltásvezető csak a jelenlevő parancsnokaik, illetve vezetőik útján adhat utasítást a tűzoltásban való közreműködésre.

3./A műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok

A műszaki mentések jelzésére, a jelzés feltételeinek biztosítására, a műszaki mentésben való részvételre, irányítására a tüzesetekre foglaltakat értelemszerűen kell alkalmazni.

Ha az szükséges, a tűz- és egyéb káreset keletkezésének körülményeiről a tűzvédelmi hatóságtól hatósági bizonyítványt kell kérni. Ez a tűz idejére és keletkezési okára vonatkozó megállapításokat tartalmazza, valamint azt is, hogy a személyi felelősség megállapítására kezdeményezett-e eljárást. A tüzeset vizsgálatának befejezését követően a fegyelmi jogkör gyakorlója a megelőző tűzvédelem érdekében - függetlenül a hatósági intézkedésektől - a szabálysértést, mulasztást elkövető személyek felelősségre vonását, a hasonló esetek megelőzése érdekében pedig intézkedést tenni köteles.

IX. fejezet

Záró rendelkezések

Jelen Tűzvédelmi Szabályzat 2015. május 4-ével lép hatályba, és ezzel egyidejűleg az eddigi szabályozás hatályát veszti.

Farkas György
 ügyvezető igazgató